



Затверджено:

Голова Правління

ПрАТ «Рівнеобленерго»

 С.М.Невмержицький

« 19 » березня 2024 р.

ПОРЯДОК

**Доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики шляхом надання
в користування опор повітряних ліній напругою 0,4-10(6) кВ ПрАТ
«Рівнеобленерго»**

☐

Оригінал документу

☐

Врахована копія № ____

☐

Інформаційний екземпляр

	ПОРЯДОК доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики шляхом надання в користування опор повітряних ліній напругою 0,4-10(6) кВ ПрАТ «Рівнеобленерго»	
Редакція № 6	Дата вводу: __. __. 2024р.	Сторінка 2 з 78

1. Призначення

1.1. Цей Порядок визначає порядок взаємодії **Власника (Володільця)** інфраструктури об'єкта доступу із **Замовниками** послуги з доступу до об'єкта інфраструктури щодо доступу до інфраструктури при розміщенні на опорах ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) волоконно-оптичних ліній зв'язку (ВОЛЗ), а також дії **Власника** щодо інвентаризації стану та факту використання опор для розміщення ВОЛЗ і відповідні дії при виявленні фактів позадоговірного (неправомірного) користування опорами ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) шляхом розміщення (підвішування) ВОЛЗ без отримання будь-якого попереднього погодження **Власника** і без технічної та проектної документації.

2. Визначення та скорочення

2.1. Визначення:

У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

Власник (Володільць) інфраструктури об'єкта доступу (далі - власник інфраструктури об'єкта доступу) - фізична або юридична особа, у власності (володінні) якої перебуває інфраструктура об'єкта доступу або окремі її елементи – ПрАТ «Рівнеобленерго»;

Замовник – суб'єкт господарювання (оператор, провайдер телекомунікацій), у власності (володінні) якого перебувають технічні засоби телекомунікацій), який звернувся чи має намір звернутися до Власника інфраструктури об'єкта електроенергетики із запитом про надання доступу до конкретного елемента інфраструктури об'єкта електроенергетики або який уклав договір з доступу, зокрема особа, яка використовує або планує використання опор повітряних ліній 0,4-10(6) кВ (ПЛ, ПЛІ, ПЛЗ) для розміщення волоконно-оптичної лінії зв'язку;

Сторони – спільне найменування **Власника** та **Замовника**;

Доступ до інфраструктури об'єкта електроенергетики – право замовника на користування елементами інфраструктури об'єкта електроенергетики для розміщення, модернізації, експлуатаційного та технічного обслуговування технічних засобів телекомунікацій відповідно до законодавства та на підставі договору з доступу;

Елементи інфраструктури об'єкта електроенергетики - складові частини інфраструктури об'єкта електроенергетики, що надаються або можуть надаватися власником інфраструктури об'єкта електроенергетики у користування замовнику на договірних засадах;

Інфраструктура об'єкта електроенергетики - об'єкти електроенергетики, у тому числі опори ліній електропередачі, електричні підстанції тощо, придатні для надання власником інфраструктури об'єкта доступу у користування замовнику на договірних засадах;

Видача технічних умов з доступу – комплекс робіт з підготовки та видачі власником інфраструктури об'єкта доступу вихідних даних для розроблення замовником проектної документації щодо доступу для користування елементами інфраструктури відповідного об'єкта доступу;

Технічні умови з доступу до елементів інфраструктури об'єкта доступу (далі технічні умови з доступу) – комплекс технічних вимог до розміщення технічних засобів телекомунікацій на елементах інфраструктури об'єкта доступу;

Проектна документація з доступу до інфраструктури об'єкта доступу (далі – проектна документація з доступу) – текстові та графічні матеріали, розроблені відповідно до технічних умов з доступу, що визначають розміщення технічних засобів телекомунікацій замовника на елементах інфраструктури відповідного об'єкта;

Договір з доступу – договір, укладений згідно з законодавством між власником інфраструктури об'єкта доступу і замовником про доступ до інфраструктури об'єкта доступу з метою користування нею або її елементами для забезпечення можливості надання електронних комунікаційних послуг замовником і отримання таких послуг їх споживачами, з урахуванням умов, визначених Законом

	ПОРЯДОК доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики шляхом надання в користування опор повітряних ліній напругою 0,4-10(6) кВ ПрАТ «Рівнеобленерго»	
Редакція № 6	Дата вводу: __. __. 2024р.	Сторінка 3 з 78

України «Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» №1834-VIII від 07.02.2017р. з усіма змінами та доповненнями.

2.2. Скорочення

ПЛ 0,4-10(6) кВ – повітряні лінії передачі електроенергії низької напруги 0,4-10(6) кВ;
ПЛ – повітряна лінія з неізолюваними проводами;
ПЛІ – повітряна лінія напругою 0,4 кВ з ізолюваними проводами;
ПЛЗ – повітряна лінія напругою 10 (6) кВ виконана з застосуванням захищених проводів;
ОК – оптичний кабель;
ВОЛЗ – волоконно-оптична лінія зв'язку;
ОКСН – оптичний кабель самоутримуючий, неметалевий;
Дільниця – районна дільниця з експлуатації розподільних мереж.
Єдине вікно - робоче місце для прийняття та видачі документів, пов'язаних з приєднанням та підключенням електроустановок замовників при наданні їм послуги з приєднання

3. Загальні положення

- 3.1. З метою дотримання вимог Закону України «Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» №1834-VIII від 07.02.2017 з усіма змінами та доповненнями, «Правил улаштування електроустановок» при використанні опор ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) 0,4-10(6) кВ з усіма змінами та доповненнями, в тому числі для сумісного підвішування мереж зв'язку, Інтернету і кабельного телебачення, встановлення уніфікованих і недискримінаційних правил надання у користування опор ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) 0,4-10(6) кВ, врегулювання взаємовідносин ПрАТ «Рівнеобленерго» з третіми особами при використанні ними опор для потреб електронних комунікацій, та з метою запобігання порушення охоронних зон ліній електропередач внаслідок неправомірного розміщення на опорах **Товариства** майна сторонніх осіб, **Товариством** визначено Порядок доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики шляхом надання в користування опор ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) 0,4-10(6) кВ.
- 3.2. Дія цього Порядку поширюються на всі випадки надання можливості розміщення (підвішування) на опорах ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) 0,4-10(6) кВ оптичних кабелів.
- 3.3. Цей Порядок регулює порядок та умови розміщення на опорах ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) 0,4-10(6) кВ оптичного кабелю виключно типу ОКСН (оптичний кабель самоутримуючий, неметалевий) та телекомунікаційного обладнання.
- 3.4. Відносини **Власника та Замовника** з доступу до інфраструктури та використанню опор ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) 0,4-10(6) кВ для сумісного підвішування ВОЛЗ, а також порядок взаємодії Сторін при подальшій експлуатації ВОЛЗ та обслуговуванні належних їм мереж, оформлюються договором з доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики.
- 3.5. Чинні на день набрання чинності цим Порядком договори, предметом яких є доступ до елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики, діють до завершення строку їх дії на умовах, визначених такими договорами. На вимогу Замовника або за ініціативою Власника такі договори мають бути приведені у відповідність до даного Порядку у місячний строк з дня виставлення вимоги.

	ПОРЯДОК доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики шляхом надання в користування опор повітряних ліній напругою 0,4-10(6) кВ ПрАТ «Рівнеобленерго»	
Редакція № 6	Дата вводу: __.__.2024р.	Сторінка 4 з 78

4. Звернення із запитом про доступ до інфраструктури об'єкта електроенергетики (опор повітряних ліній напругою 0,4-10(6) кВ) ПрАТ «Рівнеобленерго»

- 4.1. **Замовник**, який виявив бажання використовувати опори ПЛ (ПЛЛ,ПЛЗ) 0,4-10(6) кВ для сумісного підвішування ВОЛЗ, подає письмову заяву про отримання доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики (далі – Заява) до центрального офісу **Власника**, а саме в **Єдине вікно**, на ім'я керівника структурного підрозділу (додаток 1 до Порядку).
- 4.2. У заяві **Замовником** зазначаються:
- найменування (прізвище, ім'я, по батькові), місцезнаходження (місце реєстрації) та поштова адреса власника технічних засобів телекомунікацій, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) та місцезнаходження з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, номер у реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій, адреса електронної пошти, номери телефонів;
 - найменування та тип технічних засобів телекомунікацій, орієнтовна схема розміщення телекомунікаційних мереж (траса проходження телекомунікаційної мережі та місця розташування окремих її елементів) на об'єкті електроенергетики, потужність активного обладнання, що потребує живлення від електричних мереж, місця можливого встановлення такого обладнання та у разі наявності адреси такого об'єкта електроенергетики;
 - реквізити для повідомлення про надання рахунка на оплату послуг з розроблення та видачі технічних умов з доступу до елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики (далі - технічні умови);
 - дата і час проведення попереднього огляду інфраструктури об'єкта електроенергетики та спосіб отримання інформації (поштою, телефаксом, електронною поштою тощо) про інфраструктуру об'єкта електроенергетики з метою визначення її придатності для розміщення технічних засобів телекомунікацій (у разі потреби);
 - найменування населеного пункту, найменування вулиць, диспетчерська назва об'єкта електроенергетики для проходження мереж сумісним підвісом
 - призначення мереж і обладнання;
 - номер телефону контактної особи та інша інформація та дані, які **Замовник** вважає за необхідне надати **Власнику**.
- 4.3. До письмової заяви **Замовник** повинен додати належним чином завірені копії документів (якщо провайдер звертається уперше):

	ПОРЯДОК доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики шляхом надання в користування опор повітряних ліній напругою 0,4-10(6) кВ ПрАТ «Рівнеобленерго»	
Редакція № 6	Дата вводу: _____.2024р.	Сторінка 5 з 78

- копії паспорту і довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (реєстраційного номеру облікової картки платника податків) для фізичних осіб-підприємців або фізичних осіб;
 - копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 - копії необхідних дозвільних документів (ліцензій, свідоцтв, сертифікатів, повідомлень тощо), які підтверджують право займатись наданням відповідних послуг;
 - заплановану схему проходження ВОЛЗ із зазначенням початкової та кінцевої точок використання опор Власника
 - копію довіреності (або іншого документа в підтвердження повноважень), якщо заява підписана представником **Замовника** (для юридичної особи).
- 4.4. **Єдине вікно** розглядає подану заяву, здійснює перевірку повноти наданої у заяві та доданих до неї документів інформації та, у разі виявлення недоліків, протягом п'яти робочих днів з моменту отримання заяви письмово повідомляє про це на електронну пошту **Замовника**. Якщо недоліки у встановлений термін не будуть усунуті, заява такого **Замовника** не розглядається.
- 4.5. Єдине вікно направляє скановану копію заяви на відповідну дільницю для визначення наявності технічної можливості забезпечення доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики
- 4.6. В разі наявності технічної можливості забезпечення доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики відповідна дільниця організовує роботу у відповідності до даного Порядку для підготовки та видачі технічних умов з доступу на проектування та підвішування ВОЛЗ.
- 5. Основні технічні рішення що розглядаються при підготовці технічних умов з доступу та при подальшому підвішуванні оптичного кабелю на опорах ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ)**
- 5.1. На опорах ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) 0,4-10(6) кВ допускається підвішувати оптичний кабель виключно типу ОКСН. У разі підвішування оптичних кабелів на опорах ПЛ(ПЛІ, ПЛЗ) опори повинні бути розраховані на додаткове навантаження від цих оптичних кабелів.
- 5.2. При проектуванні підвішування оптичного кабелю на діючих ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) повинен бути виконаний розрахунок реальних механічних навантажень на опори, що створюються з врахуванням їх збільшення за рахунок підвішування проектованої ВОЛЗ та надані рішення щодо забезпечення необхідної стійкості ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) (заміна опор, установка підкосів, зменшення прогонів та інше).
- 5.3. Вибір діючих ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ), співпадаючих по напрямку з трасою ВОЛЗ, повинен здійснюватися на підставі обстеження цих ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ). При виборі ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) повинні враховуватися технічний стан елементів ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ), відповідність опор ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) та їх закріплення у ґрунті додатковим навантаженням, що виникають при підвішуванні оптичного кабелю, а також можливості забезпечення нормативних значень габаритів до землі і відстаней від оптичного кабелю до проводів ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ). До проекту повинен додаватися Акт обстеження технічного стану опор, виконаний фахівцями проектної організації за участю персоналу Власника.
- 5.4. Місце розташування оптичного кабелю на опорі ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) відповідного класу напруги вибирається виходячи із допустимих відстаней від оптичного кабелю до поверхні землі або інших інженерних споруд при найбільшій стрілі провисання, приведений в ПУЕ.

	ПОРЯДОК доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики шляхом надання в користування опор повітряних ліній напругою 0,4-10(6) кВ ПрАТ «Рівнеобленерго»	
Редакція № 6	Дата вводу: __. __. 2024р.	Сторінка 6 з 78

- 5.5. Оптичний кабель на ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) 0,4-10(6) кВ слід підвішувати на опорі нижче фазних проводів. При проходженні ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) в населеній місцевості, де є велика кількість перетинів, при улаштуванні яких неможливо забезпечити дотримання допустимих відстаней при підвішуванні оптичного кабелю нижче проводів ПЛ(ПЛІ, ПЛЗ), підвішування оптичного кабелю не допускається.
- 5.6. Відстань між проводами ЛЕП 0,4 кВ ПЛ (ПЛІ) і ОКСН на опорі і в прогоні має бути не меншою ніж **0,4 м**.
- 5.7. Найменша відстань від ОКСН до фазних проводів на опорі ПЛ(ПЛЗ) 6-10 кВ - не менше **0,6м**.
- 5.8. У будь-якому місці прогону відстані між проводами ПЛ(ПЛІ, ПЛЗ) і ОКСН та від ОКСН до поверхні землі мають відповідати вимогам ПУЕ.
- 5.9. Вузол кріплення оптичного кабелю до опори має бути розрахованим на підвішування 4-х окремих оптичних кабелів
- 5.10. Не дозволяється розміщувати на опорах громіздкі конструкції. Запас оптичного кабелю в бухтах дозволяється виконувати виключно з використанням каркасу для оптоволоконного кабелю (DLR 600 або аналог).
- 5.11. Ділянки оптичного кабелю з'єднуються спеціальними з'єднувальними муфтами. З'єднувальні муфти повинні встановлюватися, як правило, на анкерних опорах. При неможливості виконання вказаної умови муфта може бути встановлена на проміжній опорі з кріпленням її і оптичного кабелю до опори з попереднім зміцненням опори тимчасовими відтяжками.

На одній опорі дозволяється встановлювати лише одну з'єднувальну муфту.

- 5.12. Висота розміщення з'єднувальних муфт на опорах ПЛ повинна бути не менш **5 м** від основи опори. На опорах ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) при розміщенні на них з'єднувальних муфт, додатково повинні наноситися постійні знаки - умовне позначення ВОЛЗ та порядковий номер з'єднувальної муфти.

6. Видача технічних умов з доступу, розроблення та погодження проектної документації.

- 6.1. Інженер групи планування та видачі технічних умов відповідної ділянки за робочим місцем протягом 15 робочих днів, від дати реєстрації заяви Замовником, зобов'язаний:
 - 6.1.1. Визначити технічну можливість надання в користування опор ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) 0,4-10(6) кВ згідно наданої Замовником заяви, повідомити замовнику про дату та час попереднього огляду і надати інформацію про інфраструктуру об'єкта електроенергетики.
 - 6.1.2. У разі наявності технічної можливості забезпечення доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики - письмово повідомити на електронну адресу замовнику про технічну можливість забезпечення доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики та одночасно надіслати рахунок на оплату послуг з розроблення та видачі технічних умов.
 - 6.1.3. Розробити Технічні умови з доступу;
- 6.2. **Власник** має право відмовити **Замовнику** у видачі Технічних умов з доступу в таких випадках:
 - 6.2.1. Наявності простроченої понад 3 (три) місяці заборгованості **Замовника** за раніше отримані в користування елементи інфраструктури об'єкта електроенергетики, надані в користування Власником;
 - 6.2.2. Відсутності технічної можливості для розміщення технічних засобів телекомунікацій на елементах інфраструктури об'єкта електроенергетики із зазначенням обґрунтованої причини відмови;.

	ПОРЯДОК доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики шляхом надання в користування опор повітряних ліній напругою 0,4-10(6) кВ ПрАТ «Рівнеобленерго»	
Редакція № 6	Дата вводу: __. __. 2024р.	Сторінка 7 з 78

- 6.2.3. Ненадання **Замовником** інформації, необхідної **Власнику** для його ідентифікації: повне найменування, ідентифікаційний код або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) та місцезнаходження з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, місцезнаходження, електронна пошта, номери телефонів;
- 6.3. У разі прийняття **Власником** рішення про відмову у видачі Технічних умов з доступу Інженер групи планування та видачі технічних умов у строк, що не перевищує п'ятнадцяти робочих днів з дня надходження заяви, письмово повідомляє електронною поштою про це **Замовника** з обґрунтуванням причин відмови та надати іншу можливу альтернативну пропозицію щодо доступу до інфраструктури відповідних об'єктів доступу. В обґрунтуванні причин відмови власник (володілець) повинен зазначити норми та вимоги нормативних документів та Правил щодо влаштування та експлуатації об'єктів електроенергетики і розташованих на них мереж телекомунікацій. Якщо **Замовник** погодився на альтернативну пропозицію, він подає **Власнику** інфраструктури об'єкта доступу новий запит у строк, що не перевищує п'ятнадцяти робочих днів з дня отримання альтернативної пропозиції.
- 6.4. Надання Технічних умов з доступу здійснюється за плату, що вноситься **Замовником** протягом 15 робочих днів з дня отримання письмової інформації про прийняття рішення **Власником** про видачу Технічних умов з доступу та рахунку на оплату послуги за видачу Технічних умов з доступу.
- 6.5. Після внесення **Замовником** плати за видачу Технічних умов з доступу, Інженер групи планування та видачі технічних умов, у строк до п'ятнадцяти робочих днів, починаючи з дати отримання підтвердження оплати, надає **Замовнику** Технічні умови з доступу, підписані з боку **Власника**, на проектування та підвішування волоконно-оптичного кабелю зв'язку на опори ПЛ (ПЛІ, ПЛІЗ) 0,4-10(6) кВ встановленої форми (Додаток 2 до Порядку), на підставі яких **Замовник** забезпечує розробку Проектної документації з доступу для підвішування ВОЛЗ на опорах ПЛ (ПЛІ, ПЛІЗ) 0,4-10(6) кВ (далі – Проектна документація з доступу)
- 6.6. За зверненням замовника про надання доступу до визначеного переліку об'єктів інфраструктури розробляються та видаються єдині технічні умови до всього визначеного замовником переліку об'єктів із зазначенням елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики та кількості ліній електронної комунікаційної мережі замовника.
- 6.7. Основні технічні рішення щодо підвішування оптичного кабелю на опорах ПЛ (ПЛІ, ПЛІЗ) 0,4-10(6) кВ, що розглядаються при підготовці Технічних умов з доступу по використанню опор ЛЕП для підвішування ВОЛЗ, викладені у розділі 5 цього Порядку. Технічні умови з доступу заповнюються в двох примірниках, до яких додаються поопорні схеми ПЛ.
- 6.8. Технічні умови з доступу набирають чинності з дати видачі їх **Замовнику**.
- 6.9. Зміни до Технічних умов з доступу можуть вноситися лише за згодою **Замовника**.
- 6.10. Технічні умови з доступу до кожного елемента інфраструктури об'єкта доступу мають встановлювати однакові для всіх **Замовників** вимоги щодо доступу.
- 6.11. Технічні умови з доступу є чинними протягом зазначеного в них строку їх дії.
- 6.12. У разі несплати **Замовником** рахунку на оплату послуги за видачу Технічних умов з доступу протягом п'ятнадцяти робочих днів, з дня отримання письмового повідомлення про прийняте рішення, рішення про видачу Технічних умов з доступу анулюється **Власником**.

	ПОРЯДОК доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики шляхом надання в користування опор повітряних ліній напругою 0,4-10(6) кВ ПрАТ «Рівнеобленерго»	
Редакція № 6	Дата вводу: __. __. 2024р.	Сторінка 8 з 78

- 6.13. Якщо Замовник оплатив, але з власної вини не отримав Технічні умови з доступу протягом шести місяців з дня оплати, такі Технічні умови з доступу вважаються такими, що втратили чинність.
- 6.14. У разі не укладання договору з доступу видані Власником Технічні умови з доступу є дійсними протягом одного року з дня їх видачі, за умови що до цих елементів інфраструктури об'єкта доступу після видачі Технічних умов з доступу не вносилися конструктивні зміни та не укладено договір з доступу з іншим Замовником.
- 6.15. **Замовник** на підставі отриманих технічних умов розробляє Проектну документацію для підвішування ВОЛЗ на опорах ПЛ (ПЛП, ПЛЗ) 0,4-10(6) кВ, виконаний відповідно до вимог «Правил улаштування електроустановок» (ПУЕ), ДБН, СНіП. Проектна організація повинна мати відповідну ліцензію та/або інші документи визначенні чинним законодавством. Проектна документація надається Замовником у відповідну дільницю **Власника** на розгляд та узгодження в у чотирьох примірниках на паперових носіях та на електронному носії, що має захист від редагування.
 Проектна документація з доступу не потребує погодження органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами та/або юридичними особами, утвореними такими органами.
- 6.16. Загальний строк розгляду та погодження Проектної документації з доступу **Власником** складає 15 робочих днів з дня отримання від замовника. Вартість погодження Проектної документації визначена діючим наказом по Товариству.
- 6.17. Дільниця розглядає Проектну документацію з доступу на її відповідність виданим Технічним умовам з доступу і, у випадку відсутності зауважень, погоджує його із записом в бланк погодження робочого проекту. Надалі Проектна документація з доступу та бланком погодження робочого проекту передається до центрального офісу Власника для подальшого погодження в відділ проектування і видачі технічного рішення по робочому проекту (далі технічне рішення).
- 6.18. У разі виявлення невідповідностей в Проектній документації з доступу, районна дільниця повертає **Замовнику** проектну документацію із зазначеними зауваженнями на доопрацювання. Власник інфраструктури об'єкта електроенергетики може відмовити Замовнику у погодженні проектної документації з доступу виключно на підставі її невідповідності виданим Технічним умовам з доступу.
- 6.19. Підписане Начальником відділу проектування технічне рішення повертається до Єдиного вікна та передається **Замовнику** для подальшого укладання договору з доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики та виконання робіт по сумісному підвішуванню ВОЛЗ. Між **Замовником** та **Власником** (начальник дільниці) підписується акт протяжності (із зазначенням кількості провайдерів на одній опорі), який в подальшому, перед укладанням договору з доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики, передається у Відділ додаткових продажів.
- 6.20. Один екземпляр повного пакету документів (заява про отримання доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики; Технічні умови з доступу; Проектна документація з доступу; Технічне рішення по робочому проекту) зберігається в дільниці.
- 6.21. Проектна документація яка була розроблена Товариством не підлягає погодженню в дільниці та не потребує видачі технічного рішення.

7. Договір з доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики (опор повітряних ліній напругою 0,4-10(6) кВ для сумісного підвішування волоконно-оптичних ліній зв'язку)

	ПОРЯДОК доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики шляхом надання в користування опор повітряних ліній напругою 0,4-10(6) кВ ПрАТ «Рівнеобленерго»	
Редакція № 6	Дата вводу: __. __. 2024р.	Сторінка 9 з 78

- 7.1. Доступ до інфраструктури об'єкта електроенергетики здійснюється на підставі договору з доступу між Власником об'єкта електроенергетики та Замовником (рекомендований шаблон якого наводиться в Додатку 3 до даного Порядку).
- 7.2. Укладення договору з доступу здійснюється після видачі Замовнику Технічних умов з доступу та погодження Власником інфраструктури об'єкта доступу проектної документації з доступу. Підставою для укладання договору з доступу є письмове звернення Замовника, підписане уповноваженою належним чином його посадовою особою (представником), до якого додається засвідчена Замовником копія проектної документації з доступу в тому числі заплановані схеми проходження ВОЛЗ та акт протяжності. Замовник має право подати проект договору з доступу.
- 7.3. Письмове звернення про укладення договору з доступу Замовником надається до центрального офісу Власника, на ім'я Голови правління та передається в **відділ додаткових продажів**.
- 7.4. Відділ додаткових продажів, у строк, що не перевищує 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дня надходження письмового звернення Замовника перевіряє наявність чи відсутність підстав для відмови в укладанні Договору. У разі наявності підстав для відмови в укладанні договору, передбачених п.7.8 даного Порядку, відділ додаткових продажів письмово, шляхом надсилання на електронну пошту, повідомляє про це Замовника протягом 10 робочих днів із зазначенням таких підстав.
 - 7.4.1.3 метою перевірки наявності чи відсутності підстав для відмови в укладанні Договору або отримання інших даних необхідних для укладення договору - працівник відділу додаткових продажів направляє запит **начальнику дільниці**, в якій надаватиметься доступ до інфраструктури Товариства. Начальник дільниці у строк, що не перевищує 3 (трьох) робочих днів надає вичерпну інформацію викладену в запиті.
- 7.5. Якщо Замовником подані всі необхідні документи відділ додаткових продажів організовує узгодження та укладення договору з доступу до об'єкта електроенергетики (опор повітряних ліній напругою 0,4-10(6) кВ для сумісного підвішування волоконно-оптичних ліній зв'язку). Договір з доступу узгоджується в установленому порядку відповідальними особами із зацікавленими підрозділами відповідно до діючих у Власника процедур і порядків, та передається на підпис керівництву Власника. Договір укладається терміном на один рік з можливістю його переукладання за згодою сторін на наступні роки або пролонгації за згодою сторін на наступний рік.
- 7.6. Погоджений всіма зацікавленими підрозділами та підписаний уповноваженою особою Власника договір зі всіма додатками передається для підписання **Замовником**. Примірник підписаного **Замовником** договору зберігається у централізованій бухгалтерії Товариства.
- 7.7. Укладання договору з доступу здійснюється сторонами у строк, що не може перевищувати один місяць з дня надходження Власникові інфраструктури об'єкта електроенергетики документів, передбачених пунктом 7.2. цього Порядку.
- 7.8. Власник інфраструктури об'єкта електроенергетики може відмовити Замовнику в укладанні договору з доступу з таких підстав:
 - 1) Звернення щодо укладання договору з доступу підписано не уповноваженою належним чином посадовою особою (представником) Замовника;
 - 2) Встановлена законом або чинним судовим рішенням, що набрало законної сили, заборона щодо укладання договору з доступу за окремо визначеним об'єктом інфраструктури;
 - 3) Ліквідація (знищення) або розібрання (демонтаж) окремих елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики після надходження до власника цієї інфраструктури об'єкта електроенергетики звернення про укладання договору з доступу. При цьому кошти, отримані Власником від Замовника за отримані ТУ на цей об'єкт повертаються Власником протягом 3 (трьох) робочих днів з дати відмови;

	ПОРЯДОК доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики шляхом надання в користування опор повітряних ліній напругою 0,4-10(6) кВ ПрАТ «Рівнеобленерго»	
Редакція № 6	Дата вводу: __. __. 2024р.	Сторінка 10 з 78

- 4) Не надання Замовником документів передбачених п.7.2. цього розділу.
- 7.9. У разі відмови в укладенні договору з доступу з підстав зазначених в п.7.8. цього розділу, відділ додаткових продажів, у строк, що не перевищує 10 (десяти) робочих днів з дня надходження письмового звернення Замовника, письмово, шляхом надсилання на електронну пошту, повідомляє про це Замовника з зазначенням конкретної підстави у відмові.
- 7.10. Датою надання можливості розміщення на опорах ПЛ(ПЛІ, ПЛЗ) ВОЛЗ Замовника вважається дата укладення Договору доступу до об'єкта електроенергетики (опор повітряних ліній напругою 0,4-10(6) кВ для сумісного підвішування волоконно-оптичних ліній зв'язку).
- 7.11. Замовник, у встановленому порядку, виконує роботи із розміщення (сумісного підвішування) ВОЛЗ на опорах ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) 0,4-10(6) кВ відповідно до погодженого Проекту або укладеного договору з доступу до елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики.
- 7.12. Повторне отримання Технічних умов здійснюється Замовником за правилами, встановленими цим Порядком.
- 7.13. Збільшення використання Замовником кількості опор ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) 0,4-10(6) кВ для сумісного підвішування ВОЛЗ здійснюється за правилами, встановленими цим Порядком.
- 7.14. Власник інфраструктури об'єктів електроенергетики за письмовим зверненням замовника надає йому розрахунок середнього показника планових витрат на експлуатацію 1 км ПЛ, ПЛІ напругою 0,4-10(6) кВ та дані про середню кількість опор на 1 км ПЛ, ПЛІ напругою 0,4-10(6) кВ.
- 7.15. Для отримання такого розрахунку замовник подає заяву в канцелярію Товариства. Заява розглядається відділом тарифної політики. Відповідь надається у термін до 15 робочих днів з моменту реєстрації заяви.

8. Порядок укладення договору з доступу до елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики (без розробленої проектної документації)

- 8.1. Процедура аналогічна, як і при укладанні договору з Доступу до елемента інфраструктури об'єкта електроенергетики ПЛ 0,4-10(6) кВ». При укладанні договору з Доступу до елемента інфраструктури об'єкта електроенергетики ПЛ 0,4-10(6) кВ (без розробленої проектної документації)» (Додаток 3.1) Замовник надає пакет документів без проектної документації (ТУ, проект, технічне рішення). У відповідності до Закону України «Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж» такі договори укладаються тільки під час дії воєнного стану.

9. Порядок взаємодії Власника та Замовника при виконанні робіт на ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) з сумісним підвішуванням ВОЛЗ

- 9.1. Роботи з монтажу та експлуатації ВОЛЗ на діючих ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) 0,4-10(6) кВ можуть бути розпочаті лише після укладання Договору та повинні виконуватися з відома Власника ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) (окрім обходів і оглядів).
- 9.2. Забезпечення безпечних умов праці, пожежної безпеки та охорони довкілля повинні здійснюватися відповідно до вимог діючих нормативно-технічних документів.
- 9.3. Допуск персоналу будівельно-монтажних організацій і організацій, що експлуатують ВОЛЗ до робіт в охоронній зоні ЛЕП повинен здійснюватися відповідно до «Правил безпечної експлуатації електроустановок».
- 9.4. Монтаж ОКСН на ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) 0,4-10(6) кВ повинен здійснюватися згідно проекту виконання робіт (ПВР), а обслуговування оптичного кабелю в експлуатації – згідно з технологічними картами.

	ПОРЯДОК доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики шляхом надання в користування опор повітряних ліній напругою 0,4-10(6) кВ ПрАТ «Рівнеобленерго»	
Редакція № 6	Дата вводу: __. __. 2024р.	Сторінка 11 з 78

- 9.5. Засоби захисту, що використовуються при виконанні робіт на ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ), повинні відповідати вимогам «Правил експлуатації електрозахисних засобів».
- 9.6. Механізми, пристосування та інструменти, що використовуються при роботах на ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) з ОКСН, повинні бути справні і застосовуватися відповідно до вимог Державної служби з питань праці, Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями, вимог інструкцій з охорони праці та інструкцій з експлуатації цих механізмів та пристроїв.
- 9.7. Основні роботи по монтажу ВОЛЗ на діючих ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) проводяться, як правило, з вимкненням лінії. Виконання робіт необхідно узгодити з дільницею, а також з організаціями-власниками інших ліній, які перетинають ПЛ, на якій виконуються роботи. Для виконання робіт на ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) необхідно оформити наряд-допуск у встановленому порядку.
- 9.8. У проекті виконання робіт (технологічних картах) повинні бути вказані організаційні та технічні заходи щодо забезпечення безпеки при роботі на діючих ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) (позначені місця встановлення захисних заземлень, вказані засоби захисту працівників від ураження електричним струмом та ін.).
- 9.9. Наряд-допуск складається керівником робіт на підставі письмового дозволу начальника дільниці.
- 9.10. Роботи на ВОЛЗ, які вимагають відключення ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) і обмеження в подачі електроенергії споживачам, повинні виконуватися у терміни планових відключень конкретних ПЛ, що регламентуються відповідними нормативними документами.
- 9.11. Всі роботи на ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) Власника здійснюються із залученням технічного персоналу Власника (дільниці) для технічного нагляду і контролю за проведенням робіт.
- 9.12. Для визначення приналежності ВОЛЗ у процесі монтажу необхідно встановлювати в місцях кріплення (підвішування) оптичного кабеля пізнавальні бірки розміром 80х80 мм із логотипом (назвою компанії) і номером телефону власника ВОЛЗ. Пізнавальні бірки встановлюються на анкерних опорах та відгалужувальних опорах, а також на кожній третій проміжній опорі.
- 9.13. Дільниця, в обов'язковому порядку з виїздом на лінію, перевіряє відповідність монтажу ВОЛЗ Проекту, правильність закріплення бирок та їх ідентифікацію щодо відповідного власника ВОЛЗ (оператора, провайдера), типу кабелю та кількості задіяних опор відповідно до Проекту.
- 9.14. Про всі технологічні порушення, які виникають на елементах ВОЛЗ **Замовник** сповіщає **Власника** ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ). Роботи з усунення технологічних порушень, які сталися на ВОЛЗ, здійснюються згідно з поданою **Замовником** заявкою на виведення в аварійний ремонт ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) та з додержанням вимог пунктів 9.7 та 9.12 цього Порядку.
- 9.15. Повідомляти **Замовника** про проведення капітального ремонту чи реконструкції елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики з розміщеними технічними засобами телекомунікацій не пізніше ніж за десять календарних днів до початку проведення ремонту чи реконструкції.

10. Права та обов'язки власників (володільців) і замовників

- 10.1. Власник (володілець) має право:
 - вимагати укладення договору з доступу для надання доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики;
 - визначати плату за доступ до елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики згідно з Методикою обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж;
 - перевіряти хід виконання замовником робіт відповідно до договору з доступу;

	ПОРЯДОК доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики шляхом надання в користування опор повітряних ліній напругою 0,4-10(6) кВ ПрАТ «Рівнеобленерго»	
Редакція № 6	Дата вводу: __.__.2024р.	Сторінка 12 з 78

- вимагати від замовника у порядку, встановленому договором з доступу, усунення порушень, виявлених за результатами перевірки виконання робіт, що передбачені договором;
- відмовляти замовнику у видачі технічних умов, погодженні проєктної документації та укладенні договору з доступу виключно з підстав, визначених Законом та Правилами;
- демонтувати (частково демонтувати) технічні засоби телекомунікацій, розміщені на елементах інфраструктури об'єкта електроенергетики, відповідно до законодавства;
- укласти із замовником договір з доступу після досягнення сторонами згоди щодо всіх істотних умов договору з доступу;
- розривати договір з доступу у передбачених законодавством та договором випадках.

10.2. Власник (володілець) зобов'язаний:

- надавати замовнику відповідно до договору з доступу безперешкодний доступ до всіх технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах інфраструктури об'єкта електроенергетики, з урахуванням вимог правил безпеки, охорони праці та режимних заходів відвідування (охорони) об'єкта;
- протягом 15 робочих днів з дня звернення замовника забезпечити можливість попереднього огляду та отримання інформації про інфраструктуру об'єкта електроенергетики з метою визначення її придатності для розміщення технічних засобів телекомунікацій;
- не допускати дискримінаційних дій стосовно замовника;
- погоджувати приєднання технічних засобів телекомунікацій до електромережі згідно із законодавством;
- здійснювати за власний рахунок поточний та капітальний ремонт елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики, якими користується замовник на підставі договору з доступу, і не допускати замовлення та виконання будь-яких додаткових робіт та надання послуг з утримання таких елементів за рахунок замовника;
- вживати заходів до вирішення спорів із замовником на етапі отримання технічних умов, погодження проєктної документації, укладення, виконання, зміни та/або розірвання договору з доступу шляхом проведення консультацій та переговорів.

10.3. Забороняється вимагати від замовника виконання будь-яких робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації або капітального ремонту елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики.

10.4. Замовник має право на:

- проведення попереднього огляду та отримання інформації про елементи інфраструктури об'єкта електроенергетики з метою визначення їх придатності для розміщення технічних засобів телекомунікацій перед укладенням договору з доступу;

після укладення договору з доступу:

- безперешкодний доступ до всіх технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах інфраструктури об'єкта електроенергетики, відповідно до договору з доступу з

	ПОРЯДОК доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики шляхом надання в користування опор повітряних ліній напругою 0,4-10(6) кВ ПрАТ «Рівнеобленерго»	
Редакція № 6	Дата вводу: __.__.2024р.	Сторінка 13 з 78

урахуванням вимог правил безпеки, охорони праці та режимних заходів відвідування (охорони) об'єкта;

- виконання на елементах інфраструктури об'єкта електроенергетики робіт з монтажу, експлуатації, технічного обслуговування та ремонту засобів телекомунікацій відповідно до договору з доступу з урахуванням вимог правил безпеки, охорони праці та режимних заходів відвідування (охорони) об'єкта;
 - приєднання технічних засобів телекомунікацій до електромережі згідно із законодавством.
- 10.5. Замовник зобов'язаний:

- розміщувати технічні засоби телекомунікацій відповідно до договору з доступу;
- відшкодовувати збитки власникові інфраструктури об'єкта доступу або третім особам, заподіяні внаслідок невиконання чи неналежного виконання робіт внаслідок дій або бездіяльності замовника, безпосередньо пов'язаних з розміщенням та експлуатацією технічних засобів телекомунікацій, відповідно до договору з доступу та законодавства;
- розміщувати на технічних засобах телекомунікацій на зручному для огляду місці відомості про замовника (найменування замовника та номер контактного телефону);
- не допускати самовільного розміщення технічних засобів телекомунікацій на елементах інфраструктури об'єкта електроенергетики;
- своєчасно вносити плату за доступ до інфраструктури об'єкта електроенергетики;
- дотримуватися вимог правил безпеки, охорони праці та режимних заходів відвідування (охорони) під час доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики.

11. Порядок інвентаризації опор ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) Товариства та наслідки виявлення фактів позадоговірного користування об'єктами електроенергетики (опорами для підвішування ВОЛЗ)

- 11.1. Власник у кожній ділянці створює комісію з інвентаризації опор ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) Товариства. Склад комісій затверджується наказом Голови Правління.
- 11.2. Комісія проводить огляд і інвентаризацію опор ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) на постійній основі. Одночасно з проведенням загальної інвентаризації опор на предмет виявлення позадоговірного користування опорами ПЛІ для підвішування ВОЛЗ, комісія проводить перевірку відповідності кількості використовуваних опор умовам укладених договорів.
- 11.3. У випадку виявлення факту неправомірного (позадоговірного) розміщення (підвішування) ВОЛЗ на опорах ПЛ Товариства комісія вживає заходів для встановлення особи власника ВОЛЗ.
- 11.4. У випадку виявлення факту неправомірного (позадоговірного) розміщення (підвішування) ВОЛЗ на опорах ПЛ Товариства, за можливості встановлення особи власника ВОЛЗ, комісія вживає заходів задля виклику представника на місце виявлення порушення для складання Акту про виявлення факту порушення охоронних зон ліній електропередач та безпідставного користування майном Власника шляхом позадоговірного користування опорами ПЛ Товариства (далі – Акт) та його підписання комісією і представником власника ВОЛЗ (*додаток 5 до Договору*). Власнику ВОЛЗ неправомірно (позадоговірно) розміщених (підвішених) на опорах ПЛ Товариства виставляється претензія (*додаток 4 до порядку*).
- 11.5. Якщо особу власника ВОЛЗ на момент виявлення порушення встановити неможливо або власник ВОЛЗ відмовляється направити свого представника на місце виявлення порушення, або

	ПОРЯДОК доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики шляхом надання в користування опор повітряних ліній напругою 0,4-10(6) кВ ПрАТ «Рівнеобленерго»	
Редакція № 6	Дата вводу: __. __. 2024р.	Сторінка 14 з 78

- представник відмовляється від підписання Акту, комісія складає та підписує Акт без участі власника ВОЛЗ або його представника, про що робиться відповідна відмітка у Акті.
- 11.6. Якщо особу власника неправомірно розміщених ВОЛЗ встановлено, Товариство протягом 3 робочих днів з моменту складення Акту направляє такому власнику ВОЛЗ лист-попередження про необхідність припинення неправомірного користування опорами ПЛ Товариства, демонтажу ВОЛЗ силами власника ВОЛЗ та відшкодування витрат по демонтажу Товариству протягом 30 днів з дня отримання листа (в разі проведення демонтажу силами Товариства). Цим листом власник ВОЛЗ попереджається про проведення демонтажу неправомірно розміщених ВОЛЗ силами Товариства після спливу 30-денного строку з дня отримання листа.
 - 11.7. Після демонтажу ВОЛЗ, власника яких встановлено, подальші відносини з ним можуть бути врегульовані лише та виключно в порядку та на умовах, передбачених нормами законодавства та цим Порядком.
 - 11.8. У випадку звернення до Товариства власника неправомірно розміщених ВОЛЗ, після направлення листа-попередження, але до спливу 30-ти денного терміну щодо наміру використання опор для сумісного підвішування мереж, демонтаж ВОЛЗ не виконується. Взаємовідносини між Товариством та власником ВОЛЗ врегульовуються в порядку та на умовах, передбачених цим Порядком.
 - 11.9. Якщо особу власника неправомірно (позадовірного) розміщених ВОЛЗ не встановлено, Товариство протягом 5 робочих днів з моменту складення Акту забезпечує публікацію інформації про факт виявлення позадовірного користування опорами ПЛ Товариства шляхом розміщення на них ВОЛЗ та попередження про проведення демонтажу неправомірно розміщених ВОЛЗ силами Товариства після спливу 30-денного строку з дня публікації, на своєму веб-сайті.
 - 11.10. Незалежно від підстав неправомірного (позадовірного) розміщення ВОЛЗ на опорах Товариства, вказані ВОЛЗ підлягають демонтажу або силами їх власника (за наявності у його працівників відповідної кваліфікації, після отримання відповідних дозвільних документів та під наглядом співробітників Товариства), або Товариством/
 - 11.11. Зі спливом строків, передбачених пунктами 11.6, 11.8 цього Порядку, Власник організовує демонтаж неправомірно розміщених на своїх опорах ВОЛЗ.
 - 11.12. Роботи з демонтажу проводяться при обов'язковому дотриманні правил та норм з охорони праці.
 - 11.13. Демонтовані ВОЛЗ зберігаються із зазначенням місця демонтажу та опор ПЛ, на яких вони були розміщені. Зберігання демонтованих ВОЛЗ здійснюється на території відповідної ділянки.
 - 11.14. Інші понесені Власником витрати, пов'язані з демонтажем неправомірно розміщених на опорах Власника ВОЛЗ, та шкода, заподіяна Власнику внаслідок неправомірного підвішування ВОЛЗ, стягуються з виявленого (ідентифікованого) власника ВОЛЗ у судовому порядку або відшкодовуються ним добровільно.

	ПОРЯДОК доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики шляхом надання в користування опор повітряних ліній напругою 0,4-10(6) кВ ПрАТ «Рівнеобленерго»	
Редакція № 6	Дата вводу: _____.2024р.	Сторінка 15 з 78

Додаток 1
 до Порядку доступу до інфраструктури
 об'єкта електроенергетики шляхом
 надання в користування опор повітряних
 ліній напругою 0,4-10(6) кВ ПрАТ
 «Рівнеобленерго»

Начальнику _____
 _____ дільниці

 ПрАТ «Рівнеобленерго»

ЗАЯВА **про доступ до інфраструктури об'єкта електроенергетики ПрАТ** **«Рівнеобленерго»**

(найменування або П.І.Б. фізичної особи – замовника)

(місце знаходження або місце реєстрації та поштова адреса)

(код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)

(найменування населеного пункту, найменування вулиць, диспетчерська назва об'єкта електроенергетики для проходження мереж сумісним підвісом)

найменування та тип технічних засобів телекомунікацій

	ПОРЯДОК доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики шляхом надання в користування опор повітряних ліній напругою 0,4-10(6) кВ ПрАТ «Рівнеобленерго»	
Редакція № 6	Дата вводу: __. __. 2024р.	Сторінка 16 з 78

_____ потужність активного обладнання, що потребує живлення від електричних мереж, місця можливого встановлення такого обладнання та у разі наявності адреси такого об'єкта електроенергетики

_____ (марка оптичного кабелю і призначення мереж)

_____ (банківські реквізити

замовника)

_____ реквізити для повідомлення про надання рахунка на оплату послуг з розроблення та видачі технічних умов з доступу до елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики

_____ (додаткова інформація та дані, які Замовник вважає за необхідне надати Власнику)

_____ дата і час проведення попереднього огляду інфраструктури об'єкта електроенергетики та спосіб отримання інформації (поштою, телефаксом, електронною поштою тощо) про інфраструктуру об'єкта електроенергетики з метою визначення її придатності для розміщення технічних засобів телекомунікацій (у разі потреби)

Прошу Вас надати дозвіл на користування опорами повітряної лінії електропередачі для сумісного підвішування волоконно-оптичної лінії зв'язку (ВОЛЗ).

Оплату отриманих послуг гарантую.

До заяви додаються:

1. Копія статуту для юридичних осіб та копії паспорту і довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (реєстраційного номеру облікової картки платника податків) для фізичних осіб-підприємців або фізичних осіб.

2. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

	ПОРЯДОК доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики шляхом надання в користування опор повітряних ліній напругою 0,4-10(6) кВ ПрАТ «Рівнеобленерго»	
Редакція № 6	Дата вводу: __.__.2024р.	Сторінка 17 з 78

3. Копії необхідних дозвільних документів (ліцензій, свідоцтв, сертифікатів, повідомлень тощо), які підтверджують право займатись наданням відповідних послуг.

4. Заплановану схему проходження ВОЛЗ із зазначенням початкової та кінцевої точок використання опор Власника.

5. Копія довіреності (або іншого документа в підтвердження повноважень), якщо заява підписана представником **Замовника** (для юридичної особи).

М. П. _____

(підпис)

(П. І. Б.)

„__” _____ 20__ року

	ПОРЯДОК доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики шляхом надання в користування опор повітряних ліній напругою 0,4-10(6) кВ ПрАТ «Рівнеобленерго»	
Редакція № 6	Дата вводу: __. __. 2024р.	Сторінка 18 з 78

Додаток 2
до Порядку доступу до інфраструктури
об'єкта електроенергетики шляхом
надання в користування опор повітряних
ліній напругою 0,4-10(6) кВ ПрАТ
«Рівнеобленерго»

Приватне акціонерне товариство
«Рівнеобленерго»

м Рівне вул. Кн. Володимира, 71 тел.: _____

Технічні умови з доступу № _____
на проектування та підвішування оптичного кабелю на опори повітряної
лінії 0,4-10(6) кВ (ПЛ, ПЛІ, ПЛЗ)

Дата видачі “__” _____ 20__ року

(назва об'єкта та повне найменування/прізвище, ім'я, по батькові замовника)

1. Місце розташування об'єкта замовника _____
2. Диспетчерська назва (ПЛ, ПЛІ, ПЛЗ) _____
3. Інвентарний номер та повна назва ПЛ по бух. обліку _____
4. Рік введення в експлуатацію (ПЛ, ПЛІ, ПЛЗ) _____
5. Протяжність ділянки (ПЛ, ПЛІ, ПЛЗ) з запланованим сумісним підвісом _____ км
6. Кліматичні умови:
 - Район ожеледиці _____;
 - Нормативна товщина стінки ожеледиці, мм _____;
 - Вітровий район _____;
 - Нормативний швидкісний напір вітру, Па _____;
 - Середньорічна тривалість гроз, год. _____
7. Вимоги до підвішування оптичного кабелю на опори ПЛ-0,4-10(6) кВ:
 - 7.1. Вимоги до оптичного кабелю зв'язку – оптичний кабель неметалевий самоутримний (ОКСН) з підтверджуючим сертифікатом відповідності.
 - 7.2. Спосіб розміщення оптичного кабелю – на опорах ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) напругою 0,4-10(6) кВ - шляхом підвішування оптичного кабелю неметалевого самоутримного (ОКСН).
 - 7.3. Місце розміщення оптичних кабелів ВОЛЗ:
 - ПЛ на ділянці _____ загальна протяжність _____ кількість опор _____
 - ПЛІ на ділянці _____ загальна протяжність _____ кількість опор _____
 - ПЛЗ на ділянці _____ загальна протяжність _____ кількість опор _____

	ПОРЯДОК доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики шляхом надання в користування опор повітряних ліній напругою 0,4-10(6) кВ ПрАТ «Рівнеобленерго»	
Редакція № 6	Дата вводу: __.__.2024р.	Сторінка 19 з 78

7.4. Виконати розрахунки навантажень та механічної міцності конструктивних елементів ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) з урахуванням додаткових навантажень при підвішуванні на них ОКСН. Розрахунок опор з сумісним підвішуванням оптичних кабелів повинен виконуватись відповідно до вимог глави 2.5 ПУЕ.

7.5. Вимоги щодо елементів кріплення оптичного кабелю:

7.5.1. Передбачити вузол кріплення для окремого розміщення 4-х оптичних кабелів (ОКСН) на кожній опорі ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) на ділянці запланованого сумісного підвішування (Використати існуючі вузли кріплення ОКСН у разі їх наявності);

7.6. Вимоги щодо з'єднувальних муфт оптичного кабелю _____:

7.7. Вимоги щодо маркування оптичного кабелю та з'єднувальних муфт _____:

7.7.1. Лінія з ОКСН на початку (перша опора) та кінці (остання опора), а також на опорах через кожні 100 м повинна бути промаркована спеціальними бирками.

7.7.2. Бирки розмістити (закріпити) на кабелі на відстані 0,5 м від кріплення ОКСН до опори.

7.8. Вимоги щодо оформлення проектної документації:

Документація, яка передається **Замовником** будівництва ВОЛЗ електропередавальній компанії повинна бути передана у вигляді проекту, виконаного у відповідності до ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»;

8. До початку будівництва проектну документацію погодити з _____;

9. Вимоги до будівництва ВОЛЗ:

9.1. Будівельно-монтажні роботи повинні виконуватися у відповідності до проектної документації та проекту виконання робіт;

9.2. Отримати дозвіл на проведення робіт у _____ ділянці;

10. Вимоги до експлуатації ВОЛЗ: відповідно до діючих ПТЕ, ПУЕ, Правил безпечної експлуатації електроустановок, виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці.

11. Інші вимоги:

- роботи по монтажу та експлуатації ВОЛЗ на діючих ПЛ виконувати з відома **Власника мереж**

12. Умови дійсні до _____

13. Додатки:

- Поопорна схема ПЛ

Власник:

Замовник:

Тел: _____

Тел: _____

М.П.

М.П.

	ПОРЯДОК доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики шляхом надання в користування опор повітряних ліній напругою 0,4-10(6) кВ ПрАТ «Рівнеобленерго»	
Редакція № 6	Дата вводу: __.__.2024р.	Сторінка 20 з 78

(підпис, П.І.Б.)

(підпис, П.І.Б.)

_____ 20__ року

_____ 20__ року

	ПОРЯДОК доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики шляхом надання в користування опор повітряних ліній напругою 0,4-10(6) кВ ПрАТ «Рівнеобленерго»	
Редакція № 6	Дата вводу: _____.2024р.	Сторінка 21 з 78

Додаток 3
до Порядку доступу до інфраструктури
об'єкта електроенергетики шляхом
надання в користування опор повітряних
ліній напругою 0,4-10(6) кВ ПрАТ
«Рівнеобленерго»

Договір з доступу до елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики

м. Рівне

«__» _____ 20 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», в подальшому
«Власник (володілець)», в особі _____, що діє на підставі _____, з
однієї сторони, та

_____, в подальшому **«Замовник»**, в особі _____, що діє на підставі
_____, з іншої сторони, які надалі разом іменуються **«Сторони»**, а окремо – **«Сторона»**
уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1 В порядку та на умовах, визначених цим договором Власник (володілець) надає доступ до елементів інфраструктури об'єкта(ів) електроенергетики для розміщення технічних засобів телекомунікацій (сумісного підвішування ліній волоконно - оптичного кабелю зв'язку, з необхідним комутаційним та іншим обладнанням (далі - ВОЛЗ)) на території провадження господарської діяльності ПрАТ "Рівнеобленерго", а саме: _____ дільниця (далі - доступ) відповідно до погодженої власником (володільцем) проектної документації на доступ, розробленої згідно з технічними умовами з доступу: _____ дільниця (R____) –ТУ № _____.; а Замовник зобов'язується своєчасно і в повному розмірі вносити плату за доступ до інфраструктури об'єкта енергетики

1.2 Перелік елементів інфраструктури об'єктів електроенергетики, наданих для доступу, є невід'ємною частиною договору (Додаток № 1.1 до цього Договору).

2. Вартість доступу та порядок розрахунків

2.1. З дня припинення або скасування воєнного стану та спливу 90 днів від цієї дати вартість доступу за цим договором (розмір щомісячної оплати) становить - _____ **грн.** (сума прописом), в т. ч. ПДВ – _____ грн. (сума прописом), за місяць користування.

На період дії правового режиму воєнного стану в Україні та 90 днів після його припинення або скасування вартість доступу за цим договором (розмір щомісячної оплати) становить – _____ грн. (сума прописом), в т. ч. ПДВ – _____ грн. (сума прописом), за місяць користування.

Розрахунок розміру щомісячної плати є невід'ємною частиною договору (Додаток №2 та Додаток 2.1 до цього Договору).

2.2. Розрахунок розміру щомісячної плати здійснюється з врахуванням вимог Розділу 4 та п. 3 Розділу 5 методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об'єктів електроенергетики, що

	ПОРЯДОК доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики шляхом надання в користування опор повітряних ліній напругою 0,4-10(6) кВ ПрАТ «Рівнеобленерго»	
Редакція № 6	Дата вводу: __.__.2024р.	Сторінка 22 з 78

затверджена Міністерством енергетики України, для кожного з елементів об'єктів електроенергетики з урахуванням кількості таких елементів та у відповідності Закону України «Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж» від 07.02.2017 р. із змінами та доповненнями.

2.3. Плата за доступ до елемента інфраструктури об'єкта електроенергетики, за поточний період здійснюється з дати укладення договору за поточний місяць. В подальшому плата за доступ здійснюється Замовником до 20 числа поточного місяця на основі рахунка, який надається Власником (володільцем).

У випадку, якщо Замовник самовільно використовував об'єкти електроенергетики для розміщення телекомунікаційних мереж, плата за доступ до елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики нараховується і підлягає оплаті з дати початку фактичного використання Замовником об'єкта електроенергетики і за весь період такого бездоговірного користування.

2.4. Плата за доступ здійснюється протягом строку дії договору або до дати фактичного демонтажу елементів інфраструктури телекомунікаційних мереж, розміщених на об'єктах електроенергетики, зазначених у додатку до договору.

2.5. Оплата здійснюється у національній валюті України, шляхом безготівкового перерахування Замовником грошових коштів на поточний рахунок **Власника (володільця) зазначений у рахунку,**

2.6. **Сторони** щомісячно засвідчують факт надання доступу «Актом про надання доступу до елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики» (Додаток №4 до цього Договору).

2.7. **Власник (володілець)** надає **Замовнику** щомісячно з 10 по 15 число поточного місяця шляхом направлення поштового відправлення :

- акт надання доступу за попередній місяць, в якому була надана послуга з доступу (2 примірника, по одному для кожної Сторони);

- рахунок на оплату доступу за поточний місяць,

Сканована копія рахунку в ті ж строки надсилається на електронну пошту Замовника

2.8. Замовник підписує та повертає Власнику (володільцю) один паперовий примірник акту про надання доступу до елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики не пізніше 20 числа наступного місяця або надає мотивовану письмову відмову від його підписання. У разі неотримання у зазначений строк власником (володільцем) підписаного замовником акту надання доступу або мотивованої відмови від його підписання такий акт вважається підписаним замовником, а доступ таким, що наданий..

2.9. Розмір щомісячної плати за доступ не може змінюватися протягом одного року з дня укладення Договору.

2.10. Незалежно від дати підписання Договору з доступу до елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики **Замовник** вносить на рахунок **Власника (володільця)** плату за доступ до елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики за повний поточний місяць користування опорами

3. Права та обов'язки сторін

3.1. **Власник (володілець)** має право:

3.1.1. На отримання інформації, щодо строків проведення монтажних та експлуатаційних робіт засобів телекомунікацій, зокрема робіт, пов'язаних з необхідністю здійснення відключення електричних мереж та/або нагляду персоналом власника (володільця), в тому числі оперативної, щодо технічного стану волоконно-оптичного кабелю зв'язку, що підвішений до елемента інфраструктури об'єкта електроенергетики.

3.1.2. На доступ та огляд волоконно-оптичного кабелю зв'язку.

3.1.3. Проводити роботи необхідні задля експлуатації об'єктів інфраструктури електроенергетики, в тому числі, але не обмежуючи і у випадку виникнення аварійних ситуацій на об'єктах інфраструктури електроенергетики.

3.1.4. Перевіряти стан виконання замовником робіт з розміщення технічних засобів телекомунікаційних мереж на елементах об'єктів електроенергетики, визначених у додатку до договору;.

	ПОРЯДОК доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики шляхом надання в користування опор повітряних ліній напругою 0,4-10(6) кВ ПрАТ «Рівнеобленерго»	
Редакція № 6	Дата вводу: __. __. 2024р.	Сторінка 23 з 78

3.1.5. На своєчасне отримання плати за доступ згідно з даним Договором.

3.1.6. Вимагати здійснення замовником демонтажу технічних засобів телекомунікаційних мереж, розміщених на елементах об'єктів електроенергетики, на підставах та у порядку, що визначені Правилами надання доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики (далі - Правила доступу);

3.1.7. Самостійно або із залученням третіх осіб демонтувати технічні засоби телекомунікаційних мереж Замовника, розміщених на елементах об'єктів електроенергетики, у разі:

а) невиконання останнім у становлений строк вимоги, передбаченої п.3.1.6 цього Договору;

б) невиконання **Замовником** умов цього Договору, дострокового розірвання Договору або закінчення строку дії Договору;

в) проведення капітального ремонту чи реконструкції повітряної лінії електропередач.

3.1.8 На відшкодування понесених витрат та прямих збитків у зв'язку з проведенням демонтажу технічних засобів телекомунікаційних мереж, розміщених на елементах об'єктів електроенергетики, та/або іншого обладнання **Замовника**, згідно **виставленого рахунку та/або іншого документу**, а також у разі неналежного використання елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики чи невиконання ним умов Договору, розірвання Договору, закінчення строку дії Договору.

3.1.9. У разі виявлення відхилень від проектних рішень розміщення телекомунікаційних мереж у частині габаритів, стану елементів кріплення та маркування надсилати замовнику відповідний акт-претензію;

3.1.10. Вимагати від замовника усунення виявлених порушень під час проведення монтажних робіт та експлуатації технічних засобів телекомунікаційних мереж, розміщених на елементах об'єктів електроенергетики;

3.1.11. Змінювати ставку плати на підставах та у порядку, визначених методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об'єктів електроенергетики, затвердженою Міністерством енергетики України, та розмір щомісячної плати з урахуванням пунктів 2.7 і 2.8 цього договору.

3.1.12. На відшкодування збитків та інших санкцій визначених умовами даного Договору та чинним законодавством.

3.1.13. На розірвання Договору в односторонньому порядку у разі повідомлення **Замовника** не пізніше, ніж за 30 календарних днів до дати розірвання Договору, у випадку не виконання Замовником умов даного Договору.

3.1.14. Розірвати даний Договір у випадках, передбачених даним Договором та /або законодавством випадках.

3.1.15. Проводити звіряння взаєморозрахунків .

3.2. Власник (володілець) зобов'язаний:

3.2.1. Надавати **Замовнику** право доступу до інформації щодо планів виконання робіт на об'єктах доступу, що потребують відключення споживачів електричної енергії або перемикання в електричних мережах.

3.2.2. Належним чином виконувати умови даного Договору.

3.2.3. Повідомляти **Замовника** про проведення капітального ремонту чи реконструкції елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики з розміщеними технічними засобами телекомунікацій не пізніше ніж за десять календарних днів до початку проведення ремонту чи реконструкції

3.2.4. Повідомляти **Замовника** про виявлені дефекти чи пошкодження технічних засобів телекомунікацій, розміщених на об'єктах електроенергетики.

3.2.5. Здійснювати за власний рахунок поточний та капітальний ремонт елементів інфраструктури об'єкта доступу, якими користується Замовник на підставі Договору з доступу, і не допускати замовлення та виконання будь-яких додаткових робіт та послуг щодо утримання таких елементів інфраструктури об'єкта доступу за рахунок замовника;

3.2.6. У процесі експлуатації об'єктів електроенергетики, на яких розташовані телекомунікаційні мережі, здійснювати одночасно огляди власного обладнання та телекомунікаційних мереж;

	ПОРЯДОК доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики шляхом надання в користування опор повітряних ліній напругою 0,4-10(6) кВ ПрАТ «Рівнеобленерго»	
Редакція № 6	Дата вводу: __. __. 2024р.	Сторінка 24 з 78

3.2.7. Документувати виявлені відхилення від проектних рішень розміщених телекомунікаційних мереж у частині габаритів, стану елементів кріплення та маркування;

3.2.8. Повідомляти замовнику в установлений цим договором спосіб про результати огляду, що стосуються умов експлуатації або цілісності телекомунікаційних мереж;

3.2.9. Запобігати пошкодженням технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах інфраструктури об'єкта електроенергетики, під час виконання власником (володільцем) експлуатаційних робіт;

3.2.10. Надавати замовнику можливість виконувати технічне обслуговування та монтаж/демонтаж засобів телекомунікаційних мереж, розміщених на елементах інфраструктури об'єктів електроенергетики, та усунення відхилень, встановлених актом-претензією, та інші роботи, які потребують відключення споживачів електричної енергії або перемикання в електричних мережах в заявлені замовником строки, але не більше ніж 30 робочих днів від дня отримання заявки;

3.2.11. Письмово повідомляти замовнику протягом не менш як за чотири місяці до початку робіт про прийняте рішення щодо виведення з експлуатації об'єкта доступу або окремих його елементів, зазначених у додатку до договору;

3.2.12. Надати альтернативну пропозицію перевлаштування розміщених згідно з додатком до цього договору засобів телекомунікацій у разі, коли замість виведеного з експлуатації об'єкта доступу створюються нові елементи електричних мереж;

3.2.13. Повідомити замовнику про місце розташування елементів інфраструктури об'єктів електроенергетики та спосіб улаштування новостворених об'єктів доступу;

3.2.14. За зверненням замовника у разі прийняття ним альтернативної пропозиції відповідно до підпункту 10 цього пункту у строк не більше 15 робочих днів внести зміни до технічних умов;

3.2.15. У триденний строк розглянути заявку замовника на проведення робіт з реалізації проекту розміщення телекомунікаційних мереж та надати відповідь;

3.2.16. Протягом однієї робочої зміни власника (володільця) розглянути аварійну заявку та надати відповідь.

3.3. Замовник має право:

3.3.1. На отримання інформації про:

проведення капітального ремонту чи реконструкції елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики з розміщеними технічними засобами телекомунікацій;

виявлені під час огляду власником (володільцем) дефекти чи пошкодження технічних засобів телекомунікацій, розміщених на об'єктах електроенергетики;

виведення з експлуатації об'єкта доступу або окремих його елементів;

3.3.2. На огляд засобів телекомунікаційних мереж, розміщених на елементах інфраструктури об'єктів електроенергетики, згідно з додатком до цього договору;

3.3.3. З дозволу власника (володільця) оглядати засоби телекомунікаційних мереж, розміщені на елементах інфраструктури об'єктів електроенергетики, у такий спосіб, що потребує виконання вимог техніки безпеки;

3.3.4. З дозволу власника (володільця) виконувати технічне обслуговування та монтаж/демонтаж засобів телекомунікаційних мереж, розміщених на елементах інфраструктури об'єктів електроенергетики, якщо роботи не потребують перерви в електропостачанні споживачів, в такий спосіб, що забезпечує дотримання вимог техніки безпеки та охорони праці;

3.3.5. З дозволу та у встановлений власником (володільцем) строк виконувати роботи, передбачені пунктом 3.3.4 цього договору, якщо вони спричиняють перерви в електропостачанні споживачів.

3.3.6. Вимагати від Власника (володільця) належного виконання умов даного Договору.

3.3.7. На розірвання Договору в односторонньому порядку у разі повідомлення Власника (володільця) не пізніше, ніж за 30 календарних днів до дати розірвання Договору.

3.4. Замовник зобов'язаний:

	ПОРЯДОК доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики шляхом надання в користування опор повітряних ліній напругою 0,4-10(6) кВ ПрАТ «Рівнеобленерго»	
Редакція № 6	Дата вводу: __. __. 2024р.	Сторінка 25 з 78

3.4.1. Належним чином виконувати умови даного Договору.

3.4.2. Протягом 20 днів після підписання цього договору подати власнику (володільцю) на погодження списки осіб, що здійснюють огляд, та контактні дані для обміну інформацією осіб, відповідальних за експлуатацію телекомунікаційних мереж, розміщених на об'єктах електроенергетики (відповідальних за підготовку договору, накладних, технічного обслуговування);

3.4.3. Розглянути альтернативні пропозиції відповідно до п. 3.2.12 цього договору протягом 20 робочих днів;

3.4.4. Розглянути акт-претензію протягом 20 робочих днів з дати його отримання;

3.4.5. Усунути протягом 30 робочих днів з дня отримання акта-претензії встановлені таким актом-претензією відхилення від проектних рішень розміщення елементів телекомунікаційних мереж у частині їх габаритів, стану їх кріплення та маркування.

У разі коли для усунення виявлених відхилень потрібне відключення споживачів електричної енергії або перемикання в електричних мережах, замовник повинен узгодити дату виконання робіт з власником (володільцем);

3.4.6. Виконувати роботи на елементах телекомунікаційних мереж, розміщених на об'єктах електроенергетики, що потребують відключення споживачів електричної енергії або перемикання в електричних мережах з урахуванням планів робіт власника (володільця), пов'язаних з відключеннями або перемиканнями;

3.4.7. Подавати заявку на виконання робіт з усунення дефектів, що призвели до зменшення відстані між елементами належних йому телекомунікаційних мереж та лінією електропередачі або ґрунтом, виявлених замовником під час огляду;

3.4.8. Повідомляти власнику (володільцю) про виявлені замовником порушення габаритів ліній електропередачі;

3.4.9. На вимогу власника (володільця), що діє на підставах та у порядку, визначених Правилами доступу, та відповідно до умов цього договору здійснити демонтаж технічних засобів телекомунікаційних мереж, розміщених на елементах інфраструктури об'єктів електроенергетики, визначених у додатку 1 до договору, та інших у разі їх самовільного розміщення.

У разі невиконання замовником вимоги власника (володільця) щодо демонтажу замовник зобов'язаний здійснити компенсацію витрат, понесених власником (володільцем) у зв'язку з проведенням демонтажу обладнання замовника;

3.4.10. Не допускати самовільного використання елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики, що належать власнику (володільцю);

3.4.11. Під час підготовки проведення робіт з реалізації проекту розміщення телекомунікаційних мереж надати власнику (володільцю) заявку на проведення відповідних робіт;

3.4.12. За необхідності проведення аварійно-відновних робіт на телекомунікаційних мережах подати аварійну заявку власнику (володільцю);

3.4.13. негайно проводити за власний рахунок аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених чи зруйнованих елементах ВОЛЗ.

3.4.14. Повідомити власнику (володільцю) про виконання на телекомунікаційних мережах інших робіт, щодо яких проектом розміщення телекомунікаційних мереж з використанням елементів інфраструктури об'єктів електроенергетики не визначені спеціальні заходи з підготовки робочих місць.

3.4.14. Розміщувати на своїх технічних засобах телекомунікацій на зручному для огляду місці відомості про Замовника (найменування замовника та номер контактної телефону відповідальних осіб);

3.4.15. Власними силами, з використанням власних засобів та матеріалів (при умові обов'язкового попереднього повідомлення та отримання згоди від Власника (володільця) проводити технічне обслуговування волоконно-оптичного кабелю зв'язку, установчої арматури і пристроїв, що належать до ВОЛЗ із дотриманням вимог щодо охорони праці та техніки безпеки.

	ПОРЯДОК доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики шляхом надання в користування опор повітряних ліній напругою 0,4-10(6) кВ ПрАТ «Рівнеобленерго»	
Редакція № 6	Дата вводу: __. __. 2024р.	Сторінка 26 з 78

3.4.16. Планові роботи на ВОЛЗ, які вимагають відключення елементів інфраструктури електроенергетики і обмеження в подачі електроенергії споживачам, виконувати у терміни планових відключень конкретних елементів інфраструктури електроенергетики, що регламентуються відповідними нормативними документами, за попереднім погодженням **Власника (володільця)**.

3.4.17. Здійснювати весь комплекс заходів, що передбачені чинними нормативними актами, який необхідний при капітальному ремонті чи реконструкції елементів інфраструктури електроенергетики. В такий комплекс заходів **Сторони** включають відключення, заземлення, демонтаж волоконно-оптичного кабелю зв'язку, відновлення демонтованого волоконно-оптичного кабелю зв'язку.

3.4.18. Не допускати позадоговірного користування елементами інфраструктури електроенергетики, що належать **Власнику (володільцю)**, а у разі виявлення такого використання, компенсувати **Власнику (володільцю)**, майнову шкоду (збитки, санкції) в повному обсязі, включаючи вартість демонтажу неправомірно розміщених ВОЛЗ.

3.4.19. Вживати заходів для захисту технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах інфраструктури електроенергетики, якими користується Замовник на підставі даного Договору, від їх пошкодження (демонтажу або руйнування).

3.4.20. Розміщувати свої технічні засоби телекомунікацій відповідно до умов даного Договору.

3.4.21. Проводити зв'язання взаєморозрахунків.

3.5. **Сторони** зобов'язуються у своїх правовідносинах, що виникають з умов даного Договору, дотримуватись діючих нормативних актів, що регулюють правила техніки безпеки та охорону праці та охорони навколишнього середовища.

3.6. Сторони зобов'язуються дотримуватись внутрішнього акту **Власника (володільця)** щодо дотримання норм охорони праці та охорони навколишнього середовища компаніями (суб'єктами господарювання), що співпрацюють з **Власником (володільця)**, які є Додатком № 3 до даного Договору.

4. Порядок надання доступу до об'єктів інфраструктури

4.1. Замовник розпочинає роботи з підвішування власних ліній волоконно-оптичного кабелю зв'язку (ВОЛЗ) на елементах інфраструктури об'єкта доступу **Власника (володільця)** після підписання даного Договору та з обов'язковим дотриманням наступного порядку:

4.1.1. Письмово повідомити **Власника (володільця)** про початок робіт з підвішування ВОЛЗ;

4.1.2. Узгодити дату та термін припинення постачання електричної енергії (відключення лінії електропередач) необхідний для виконання робіт з підвішування ВОЛЗ;

4.2. Роботи з підвішування ВОЛЗ проводяться Замовником у відповідності до Проектної документації з доступу, погодженої **Власником (володільцем)**, разом з тим Замовник при виконанні робіт має дотриматись наступних вимог:

4.2.1. На опорах ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) допускається підвішувати неметалеві самоутримуючі (далі по тексту ОКШ) волоконно-оптичні кабелі зв'язку. У разі підвішування волоконно-оптичного кабелю зв'язку на опорах ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) опори повинні бути розраховані на додаткове навантаження від цих оптичних кабелів;

4.2.2. Місце розташування волоконно-оптичного кабелю зв'язку на опорі ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) відповідного класу напруги вибирається виходячи із допустимих відстаней від оптичного кабелю до поверхні землі або інших інженерних споруд при найбільшій стрілі провисання, приведений в ПУЕ.

4.2.3. Відстань між проводами ЛЕП 0,4 кВ ПЛ (ПЛІ) і ОКШ на опорі і в прогоні має бути не меншою ніж **0,4 м**. Найменша відстань від ВОЛЗ до фазних проводів на опорі ПЛ(ПЛЗ) 6-10 кВ - не менше **0,6м**. У будь-якому місці прогону відстані між проводами ПЛ і ОКШ та від ОКШ до поверхні землі мають відповідати вимогам ПУЕ.

4.2.4. Відстань від ОКШ до поверхні землі в населеній і ненаселеній місцевостях має бути не меншою ніж **5,0 м** незалежно від напруги ПЛ.

	ПОРЯДОК доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики шляхом надання в користування опор повітряних ліній напругою 0,4-10(6) кВ ПрАТ «Рівнеобленерго»	
Редакція № 6	Дата вводу: __. __. 2024р.	Сторінка 27 з 78

4.2.5. Вузол кріплення волоконно-оптичного кабелю зв'язку до опори має бути розрахованим на підвішування 4-х окремих волоконно-оптичних кабелів зв'язку.

4.2.6. Не дозволяється розміщувати на опорах громіздкі конструкції. Запас волоконно-оптичного кабелю зв'язку в бухтах дозволяється виконувати виключно з використанням каркасу для оптоволоконного кабелю (DLR 600 або аналог).

4.2.7. Ділянки волоконно-оптичного кабелю зв'язку з'єднуються спеціальними з'єднувальними муфтами (ЗМ). З'єднувальні муфти повинні встановлюватися, як правило, на анкерних опорах. При неможливості виконання вказаної умови муфта може бути встановлена на проміжній опорі з кріпленням її і волоконно-оптичного кабелю зв'язку до опори з попереднім зміцненням опори тимчасовими відтяжками. На одній опорі дозволяється встановлювати лише одну ЗМ.

4.2.8. Висота розміщення з'єднувальних муфт на опорах ПЛ повинна бути не менш 5 м від основи опори. На опорах ПЛ при розміщенні на них ЗМ, додатково повинні наноситися постійні знаки - умовне позначення ВОЛЗ та порядковий номер з'єднувальної муфти.

4.3. Допуск персоналу будівельно-монтажних організацій і організацій, що експлуатують волоконно-оптичні кабелі зв'язку до робіт в охоронній зоні ліній електропередач здійснюється відповідно до «Правил безпечної експлуатації електроустановок».

4.3.1. Механізми, пристосування та інструменти, що використовуються при роботах на повітряних лініях (ПЛ, ПЛЗ) з ОКСН, повинні бути справні і застосовуватися відповідно до вимог Держгірпромнагляду, Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями, вимог інструкцій з охорони праці та інструкцій з експлуатації цих механізмів та пристроїв

4.4. Забороняється Замовнику розміщувати на опорах ліній електропередач 0,4-10(6) кВ, які використовуються в рамках даного Договору, інші проводи, предмети, тощо те що не передбачено проектною документацією із доступу та умовами даного Договору.

4.5. Про закінчення робіт з підвішування ВОЛЗ Замовник повідомляє письмовим листом Власника (володільця).

4.6. Власник (володільць) має право після отримання письмового повідомлення про закінчення робіт з підвішування ВОЛЗ здійснити огляд виконаних робіт з підвішування ВОЛЗ.

5. Порядок здійснення Власником (володільцем) контролю за користуванням Замовником визначеними елементами інфраструктури

5.1. Власник (володільць) здійснює контроль використання Замовником елементів інфраструктури (опор ліній електропередач 0,4-10(6) кВ), які використовуються останнім для сумісного підвішування ліній волоконно-оптичного кабелю зв'язку.

5.2. Контроль використання Замовником елементів інфраструктури (опор ліній електропередач 0,4-10(6) кВ) може проводитись Власником (володільцем) в будь – який час, без попереднього повідомлення Замовника.

5.3. Власник (володільць) має право здійснювати контроль за використанням Замовником опор ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) 0,4-10(6) кВ на предмет розміщення ВОЛЗ, у відповідності до Проектної документації з доступу, вимог Правил улаштування електроустановок та умов даного Договору (в тому числі щодо кількості фактичного використання Замовником опор ліній електропередач Власника (володільця)).

5.4. У разі виявлення Власником (володільцем) використання Замовником опор ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) 0,4-10(6) кВ, які не передбаченні даним Договором, або виявлення фактів розміщення ВОЛЗ не у відповідності до вимог, Власник (володільць) в односторонньому порядку та в у формі викладеній у Додатку № 5 до цього Договору складає Акт про виявлені порушення (невідповідності).

5.5. Замовник розуміє та погоджується, що складений в односторонньому порядку Акт про виявлені порушення (невідповідності) є доказом виявлення Власником (володільцем) фактів :

- використання опор ліній електропередач 0,4-10(6) кВ. в кількості, яка не відповідає умовам даного Договору;

	ПОРЯДОК доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики шляхом надання в користування опор повітряних ліній напругою 0,4-10(6) кВ ПрАТ «Рівнеобленерго»	
Редакція № 6	Дата вводу: _____.2024р.	Сторінка 28 з 78

- розміщення ВОЛЗ не у відповідності (або з порушенням) вимог чинного законодавства, Проектної документації з доступу, Правил улаштування електроустановок та умов даного Договору.

5.6. Власник (володілець) письмовим листом повідомляє Замовника про виявленні факти та має право вимагати та/або:

5.6.1. демонтувати ВОЛЗ;

5.6.2. оплатити штрафні санкції в розмірі визначеному умовами даного Договору;

5.6.3. дострокового розірвання договору в односторонньому порядку у відповідності до п.9.2 даного Договору.

5.7. Замовник зобов'язаний виконати вимоги Власника (володілець), передбаченні п.5.6.1. та п.5.6.2. даного Договору в термін, що не перевищує 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання такої вимоги.

6. Відповідальність сторін

6.1. У разі недотримання строків оплати зазначених в п.2.2 та п. 2.3 даного Договору, **Замовник** сплачує **Власнику (володільцю)** пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України за кожний день прострочення платежу.

6.2. Відповідальність за технічний стан та експлуатацію пристроїв і засобів телекомунікаційних мереж несе **Замовник**.

6.3. **Замовник** несе відповідальність за збереження волоконно-оптичного кабелю зв'язку чи пошкодження таких проводів третіми особами.

6.4. **Замовник** несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань, що передбачені пунктами 3.4 цього Договору у вигляді штрафу у десятикратному розмірі суми наданих послуг в місяці, що передує місяцю, в якому виявлені порушення.

6.5. Сторони не несуть відповідальності у випадках пошкоджень, спричинених стихійними явищами та іншими обставинами непереборної сили.

6.6. **Власник (володілець)** не несе відповідальності перед **Замовником** за наслідки, пов'язані з демонтажем елементів телекомунікаційних мереж, відповідно до Правил доступу, якщо це сталося у разі невиконання умов цього Договору **Замовником**, розірвання даного Договору або у разі закінчення строку дії Договору.

6.7. **Власник (володілець)** не несе відповідальності перед **Замовником** та/або перед третіми особами (абонентами, споживачами телекомунікаційних послуг **Замовника**) за наслідки, пов'язані з припиненням надання телекомунікаційних послуг та/або демонтажем елементів телекомунікаційних мереж.

6.8. **Власник (володілець)** не несе відповідальності за збереження волоконно-оптичного кабелю зв'язку, іншого обладнання **Замовника** чи його пошкодження третіми особами, та у випадку виникнення аварійних ситуацій.

6.9. У випадку виявлення **Власником (володільцем)** нецільового використання **Замовником** опор ліній електропередач 0,4-10(6) кВ, **Замовник** сплачує штраф у розмірі 10 000,00 (десять тисяч) грн.

6.10. У випадку виявлення **Власником (володільцем)** використання **Замовником** опор ліній електропередач 0,4-10(6) кВ в кількості, яка не відповідає умовам даного Договору, **Замовник**, за кожну опору, яка використовується **Замовником** понад обумовлену договором кількість, сплачує штраф у п'ятикратному розмірі вартості використання однієї опори,.

6.11. У випадку заподіяння збитків **Власнику (володільцю)** або третім особам, внаслідок невиконання або неналежного виконання робіт, неправомірних дій або бездіяльності **Замовника**, **Замовник** зобов'язується відшкодувати такі збитки **Власнику (володільцю)** або третій особі.

6.12. У випадку передачі **Замовником** права користування опорами ліній електропередач 0,4-10(6) кВ третім особам без письмової згоди **Власника (володільця)**, **Замовник** сплачує неустойку у вигляді штрафу в розмірі 5 000,00 (п'яти тисяч) грн. за кожний випадок такої передачі.

7. Особливі умови

	ПОРЯДОК доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики шляхом надання в користування опор повітряних ліній напругою 0,4-10(6) кВ ПрАТ «Рівнеобленерго»	
Редакція № 6	Дата вводу: _____.2024р.	Сторінка 29 з 78

7.1. Сторона не має права передавати третім особам права та обов'язки за цим договором без письмової згоди іншої Сторони.

7.2. Реорганізація (перетворення) однієї із **Сторін** не є підставою для розірвання цього Договору, або змін його.

7.3. **Власник (володілець)** є резидентом України та платником податку на прибуток і сплачує цей податок на загальних підставах за базовою (основною) ставкою, зазначеною у підпункті 136.1 статті 136 розділу III «Податок на прибуток підприємств» Податкового кодексу України.

7.4. **Замовник** є _____

7.5. У випадку зміни місцезнаходження, банківських та інших реквізитів, про початок процедури реорганізації або ліквідації однією із **Сторін**, ця **Сторона** зобов'язується повідомити іншу **Сторону** про зміни протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту настання відповідної події.

8. Порядок вирішення спорів

8.1. Всі спори між **Сторонами** вирішуються шляхом переговорів. Спори між **Сторонами** з питань, щодо яких не було досягнуто згоди, вирішуються відповідно до законодавства України в судовому порядку.

9. Строк дії та умови зміни, розірвання договору

9.1. Даний Договір набуває чинності з моменту підписання його обома **Сторонами** та діє протягом 1 (одного) року, а в частині оплати – до повного виконання. Сторони домовилися, що умови цього Договору поширюються на відносини між ними, які виникли до його підписання, а саме з _____ року. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від обов'язку виконати їх зобов'язання, передбачені цим Договором

Даний Договір продовжує строк своєї дії на один рік, у разі направлення Замовником, не пізніше, ніж за 3 (три) робочих дні до дати закінчення строку дії Договору, на адресу **Власника (володільця)** письмового повідомлення про бажання продовження терміну дії Договору, а **Власник (володілець)** підтверджує прийняття пропозиції, шляхом направлення письмового повідомлення на адресу Замовника. Продовження строку дії Договору на умовах і в порядку, передбачених даним пунктом, може здійснюватися **Сторонами** щорічно і неодноразово.

9.3. Дія цього Договору припиняється:

- за згодою **Сторін**;
- у зв'язку із закінченням строку дії Договору;
- у разі невиконання та/або порушення **Замовником** умов Договору;
- на умовах та у випадках, передбачених даним Договором та/ або передбачених законодавством.

9.4. Договір складений у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із **Сторін**.

9.5. Всі зміни та доповнення до цього Договору вважаються дійсними, якщо вони здійснені в письмовому вигляді та підписані уповноваженими на це представниками **Сторін**.

9.6. Сторони домовились, що даний Договір, додатки та додаткові угоди до даного Договору, а також первинні та інші документи, які будуть оформлятися **Сторонами** у відповідності до умов даного Договору, мають бути підписані уповноваженими особами обох **Сторін** та скріпленні печатками (при наявності).

10. Форс – мажорні обставини

10.1 Сторона звільняється від визначеної цим Договором та/або чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося

	ПОРЯДОК доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики шляхом надання в користування опор повітряних ліній напругою 0,4-10(6) кВ ПрАТ «Рівнеобленерго»	
Редакція № 6	Дата вводу: __. __. 2024р.	Сторінка 30 з 78

внаслідок дії обставин непереборної сили /форс-мажору, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчене у визначеному цим Договором порядку.

10.2. Під обставинами непереборної сили у цьому Договорі розуміються будь-які непередбачені та непереборні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локауті, бойкоти тощо), а також прийняття заборонних або обмежувальних нормативно-правових актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інших законних або незаконних заборонних чи обмежувальних заходів названих органів, які унеможливають виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

10.3. Настання обставин непереборної сили має бути засвідчено довідкою компетентного державного органу, що визначений чинним в Україні законодавством, або Торговою-промисловою палатою України.

10.4. Сторона, що має намір послатися на обставини непереборної сили, зобов'язана невідкладно з урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод, але не пізніше ніж протягом п'яти календарних днів письмово повідомити іншій Стороні про наявність обставин непереборної сили та їх вплив на виконання цього Договору, підтверджуючи таке документом, передбаченим п 10.3. цього Договору. В іншому разі Сторона позбавляється права посилатися на дію обставин непереборної сили як на причину невиконання/неналежного виконання своїх обов'язків за цим Договором.

10.5. Якщо обставини непереборної сили та/бо їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, його виконання зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим. При цьому строк виконання зобов'язань за цим Договором відповідно продовжується на строк дії відповідної обставини непереборної сили, але не більше ніж на 3 місяці. Якщо такі обставини чи їх наслідки тривають більше, ніж 3 місяці, то жодна з Сторін не має права вимагати від іншої Сторони відшкодування збитків за можливі втрати.

10.6. У разі, якщо обставини форс - мажор (або їхні наслідки) продовжуються більше, ніж 6 (шість) місяців, Сторони за взаємною згодою можуть розірвати даний Договір.

11. Інші умови

11.1. Сторони домовилися вважати всю інформацію, будь-які матеріали та відомості, що пов'язані з укладенням та виконанням умов цього Договору, конфіденційною інформацією.

11.2. Конфіденційна інформація не може передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої сторони за цим Договором, крім випадків, що пов'язані з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання своїх зобов'язань за цим договором або сплати податків та інших обов'язкових платежів, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

12. Заключні положення

12.1. Після підписання цього договору всі попередні переговори, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього договору, втрачають юридичну силу.

12.2. Фізична особа, уповноважена замовником на підписання договору, керуючись Законом України "Про захист персональних даних", надає згоду (дозвіл) на збирання, обробку, безстрокове зберігання та передачу (поширення) третім особам своїх персональних даних у випадках, передбачених законодавством.

	ПОРЯДОК доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики шляхом надання в користування опор повітряних ліній напругою 0,4-10(6) кВ ПрАТ «Рівнеобленерго»	
Редакція № 6	Дата вводу: __.__.2024р.	Сторінка 31 з 78

13. Додатки до договору

13.1. До цього Договору додаються:

13.2. Додаток № 1 - Перелік елементів інфраструктури об'єктів електроенергетики, наданих для доступу;

13.3. Додаток № 2 - Розрахунок розміру щомісячної плати за доступ до елементів інфраструктури об'єктів електроенергетики з дня припинення або скасування воєнного стану та спливу 90 днів від цієї дати;

13.4. Додаток № 2.1 - Розрахунок розміру щомісячної плати (на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та 90 днів після його припинення або скасування) за доступ до елементів інфраструктури об'єктів електроенергетики;

13.5. Додаток № 3— Положення щодо дотримання норм охорони праці та охорони навколишнього середовища компаніями (суб'єктами господарювання), що співпрацюють з ПрАТ «Рівнеобленерго».

13.6. Додаток № 4 – Акт надання доступу

13.7. Додаток № 5 – Про порушення охоронної зони електричних мереж

13.8. Усі додатки до Договору є його невід'ємними частинами.

13. Реквізити та підписи сторін

«Власник (володілець)»:
 Приватне акціонерне товариство
 «Рівнеобленерго»

«Замовник»:

Місцезнаходження:

Місцезнаходження:
 Адреса поштова:

Адреса поштова:

Код ЄДРПОУ
 ППН
 Свідоцтво №
 п/р
 в
 МФО

_____ / _____ /

«____» _____ 20__р.

_____ / _____ /

«____» _____ 20__р.

	ПОРЯДОК доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики шляхом надання в користування опор повітряних ліній напругою 0,4-10(6) кВ ПрАТ «Рівнеобленерго»	
Редакція № 6	Дата вводу: __. __. 2024р.	Сторінка 32 з 78

Додаток №1
до Договору № ____ «__» _____ 20 р.

**Перелік елементів інфраструктури об'єктів електроенергетики
наданих для доступу на території провадження господарської діяльності
ПрАТ "Рівнеобленерго" (_____ дільниця (R____))**
»

Ми, що нижче підписалися, _____ **ПрАТ «Рівнеобленерго»** _____, від імені **«Власника (володільця)»** що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та **Директор**

, від імені **«Замовника»**, що діє на підставі Статуту, засвідчуємо, що **Сторонами** досягнуто згоди про кількість опор ліній електропередач 0,4-10(6) кВ, право користування якими надано **Замовнику** для підвішування ліній волоконно-оптичного кабелю зв'язку:

- опори 0,4-10(6) кВ – _____ шт., які використовуються 1 (одним) провайдером;
- опори 0,4-10(6) кВ – _____ шт., які використовуються 2 (двома) провайдерами;
- опори 0,4-10(6) кВ – _____ шт., які використовуються 3 (трьома) провайдерами;

Разом, опор – _____ шт.

Відділ збуту	Назва населеного пункту	№ лінії	№ ТП	№ опори	Кількість опор, шт	Найменування Замовника, який розміщений на опорах спільно з _____ "____"	Кількість провайдерів
R__							
R__							
R__							
Разом:							

	ПОРЯДОК доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики шляхом надання в користування опор повітряних ліній напругою 0,4-10(6) кВ ПрАТ «Рівнеобленерго»	
Редакція № 6	Дата вводу: __.__.2024р.	Сторінка 33 з 78

«Власник (володілець)»:
Приватне акціонерне товариство
«Рівнеобленерго»

«Замовник»:
Місцезнаходження:

Місцезнаходження:
Адреса поштова:

Адреса поштова:

Код ЄДРПОУ
ПІН
Свідоцтво №
п/р
в
МФО

_____ / _____ /

« ____ » _____ 20 __р.

_____ / _____ /

« ____ » _____ 20 __р.

	ПОРЯДОК доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики шляхом надання в користування опор повітряних ліній напругою 0,4-10(6) кВ ПрАТ «Рівнеобленерго»	
Редакція № 6	Дата вводу: _____.2024р.	Сторінка 34 з 78

Додаток №2
до Договору № ____ « ____ » _____ 20 р.

Розрахунок розміру щомісячної плати за доступ до елементів інфраструктури об'єктів електроенергетики з дня припинення або скасування воєнного стану та спливу 90 днів від цієї дати

Ми, що нижче підписалися, від імені «Власника (володільця)», _____ ПрАТ «Рівнеобленерго», _____, що діє на підставі Статуту, та від імені Замовника, _____, що діє на підставі Статуту, засвідчуємо, що Сторонами досягнуто згоди про розмір договірної ціни з дня припинення або скасування воєнного стану та спливу 90 днів від цієї дати, за використання місця на одній опорі повітряних ліній електропередачі 0,4-10(6) кВ, обчисленої виходячи з плати за доступ до елементів інфраструктури в сумі _____ грн. окрім того ПДВ – _____ грн. на місяць..

<u>Тариф, грн без ПДВ</u>	<u>Кількість замовників на опорі</u>	<u>Пропорційний розподіл тарифу в залежності від кількості Замовників на опорі, грн. без ПДВ</u>	<u>Кількість опор, шт</u>	<u>Розмір щомісячного платежу, грн</u>
	<u>1</u>			
	<u>2</u>			
	<u>3</u>			
без ПДВ:				
ПДВ 20%:				
Розмір щомісячного платежу, грн з ПДВ				

Розмір щомісячного платежу за Договором за користування _____ опорами ліній електропередач 0,4-10(6) кВ для сумісної підвіски ліній волоконно-оптичного кабелю зв'язку визначено у сумі – _____ грн. (Сума прописом), в т.ч. ПДВ – _____ грн. (Сума прописом) на місяць.

Даний розрахунок є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між **Власником (володільцем)** і **Замовником**.

	ПОРЯДОК доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики шляхом надання в користування опор повітряних ліній напругою 0,4-10(6) кВ ПрАТ «Рівнеобленерго»	
Редакція № 6	Дата вводу: _____.2024р.	Сторінка 35 з 78

«Власник (володілець)»:
Приватне акціонерне товариство
«Рівнеобленерго»

«Замовник»:
Місцезнаходження:

Місцезнаходження:
Адреса поштова:

Адреса поштова:

Код ЄДРПОУ
ППН
Свідоцтво №
п/р
в
МФО

_____ / _____ /

«_____» _____ 20__ р.

_____ / _____ /

«_____» _____ 20__ р.

Додаток №2.1
до Договору № _____ «_____» _____ 202__ р.

Розрахунок розміру щомісячної плати (на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та 90 днів після його припинення або скасування) за доступ до елементів інфраструктури об'єктів електроенергетики

МиМи, що нижче підписалися, від імені «Власника (володільца)», _____ ПрАТ «Рівнеобленерго», _____, що діє на підставі Статуту, та від імені Замовника, _____, що діє на підставі Статуту, засвідчуємо, що Сторонами досягнуто згоди, про розмір ціни (на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та 90 днів після його припинення або скасування) за використання місця на одній опорі повітряних ліній електропередачі 0,4-10(6) кВ, обчисленої виходячи з плати за доступ до елементів інфраструктури в сумі 10,00 грн. без ПДВ. на місяць.

<u>Тариф, грн без ПДВ</u>	<u>Кількість замовників на опорі</u>	<u>Пропорційний розподіл тарифу в залежності від кількості Замовників на опорі, грн. без ПДВ</u>	<u>Кількість опор, шт</u>	<u>Розмір щомісячного платежу, грн</u>
	<u>1</u>			
	<u>2</u>			
	<u>3</u>			
без ПДВ:				
ПДВ 20%:				
Розмір щомісячного платежу, грн з ПДВ				

	ПОРЯДОК доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики шляхом надання в користування опор повітряних ліній напругою 0,4-10(6) кВ ПрАТ «Рівнеобленерго»	
Редакція № 6	Дата вводу: __.__.2024р.	Сторінка 36 з 78

Розмір місячного платежу (на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та 90 днів після його припинення або скасування) за Договором за користування _____ опорами ліній електропередач 0,4-10(6) кВ для сумісної підвіски ліній волоконно-оптичного кабелю зв'язку визначено у сумі – _____ **грн.** (Сума прописом), в т.ч. ПДВ – _____ грн. (Сума прописом) на місяць.

Даний розрахунок є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Власником (володільцем) і Замовником.

«Власник (володільець)»:
Приватне акціонерне товариство
«Рівнеобленерго»

«Замовник»:
Місцезнаходження:

Місцезнаходження:
Адреса поштова:

Адреса поштова:

Код ЄДРПОУ
ППН
Свідоцтво №
п/р
в
МФО

_____ / _____ /

« ____ » _____ 20 __ р.

_____ / _____ /

« ____ » _____ 20 __ р.

	ПОРЯДОК доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики шляхом надання в користування опор повітряних ліній напругою 0,4-10(6) кВ ПрАТ «Рівнеобленерго»	
Редакція № 6	Дата вводу: _____.2024р.	Сторінка 37 з 78

Додаток №3
до Договору № ____ « ____ » _____ 20 р.

Положення щодо дотримання норм охорони праці та охорони навколишнього середовища компаніями (суб'єктами господарювання), що співпрацюють з ПрАТ «Рівнеобленерго»

ПрАТ «Рівнеобленерго» (в подальшому РОЕ) прикладає зусилля/прагне для забезпечення своїх працівників та **Замовників** робочими місцями, які позбавлені можливості явного/певного ризику та відповідають або перевищують нормам державного регулювання стосовно виробничої безпеки, охорони здоров'я та охорони навколишнього середовища. Компанія РОЕ вважає безпеку та здоров'я на виробництві фундаментальною цінністю для організації та основним засобом для вираження загального успіху Компанії. Компанія РОЕ сподівається, що **Замовники**, які працюють на виробничому обладнанні РОЕ чи над проектами, якими керують РОЕ, будуть поділяти ці цінності.

Правила, політики, процедури та попередження, що містяться у Положенні щодо дотримання техніки безпеки компаніями, що співпрацюють з РОЕ згідно з договором підяду (надалі «Положення»), не є спробою заміни Політики техніки безпеки **Замовника** чи програми здоров'я, при умові, що Політика техніки безпеки **Замовника** відповідає чи перевищує мінімальні вимоги, встановлені у відповідності до діючих в Україні норм та положень. Співробітники **Замовника**, повинні виконувати/слідувати правилам безпеки, встановлені **Замовником**, та правила, передбачені цим Положенням. Інформація про працівників **Замовника**, які не виконуватимуть дані правила, буде передана представнику РОЕ, що призначений відповідальним за нагляд щодо дотримання правил техніки безпеки **Замовником**, та таких працівників буде притягнуто до дисциплінарної відповідальності або відсторонено з робочих місць. **Замовники**, які не зможуть запровадити та підтримувати вимоги даного Положення, в майбутньому можуть бути не допущені до роботи з наступними проектами/контрактами компаній РОЕ.

Загальні положення та умови

- 1 **Дотримання вимог:** **Замовники** дотримуються норм діючого українського законодавства та нормативних стандартів. Це стосується всіх розпоряджень, які мають відношення до виконуваних робіт. Крім того, **Замовники** повинні виконувати/слідувати всі правила, політики та програми компанії РОЕ, що мають відношення до виконуваних робіт.
- 2 **Обов'язок проінформувати:** **Замовник** є відповідальним за забезпечення ознайомлення всіх працівників з вимогами даного Положення щодо дотримання техніки безпеки та охорони навколишнього середовища. Компанія РОЕ залишає за собою право повідомити **Замовника**, щодо додаткових вимог безпеки, яких має дотримуватись **Замовник**, в залежності від певного типу робіт/ місця їх виконання, для того, щоб захистити/гарантувати безпеку працівникам компанії РОЕ, підрядникам, відвідувачам, населенню та майну/активам компаній РОЕ. Інформація, якою в усній формі обмінюються між собою представники компанії РОЕ та **Замовник** стосовно виконуваних робіт, не є обов'язковою для виконання будь-якою з сторін. Будь-яке повідомлення повинно бути у письмовій формі та за підписом представників обох сторін, Компанії та **Замовника**.
- 3 **Відповідальні за безпеку на місцях:** **Замовник** зобов'язаний призначити постійних відповідальних за безпеку на місцях з метою забезпечення належної в рамках проекту безпеки та контролю за станом здоров'я. Особа, призначена відповідальною за безпеку на місцях, повинна мати відповідні навички та знання, які вимагають компанії РОЕ, викладені нижче, для того, щоб гарантувати безпеку на робочому місці. Відповідальний за безпеку на місцях повинен відповідати наступним мінімальним кваліфікаційним вимогам компанії РОЕ: а. наявність відповідного диплома, свідоцтва чи досвіду роботи у сферах, пов'язаних з охороною праці; або наявність поглиблених знань, тренувань та досвіду роботи у цій галузі.

	ПОРЯДОК доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики шляхом надання в користування опор повітряних ліній напругою 0,4-10(6) кВ ПрАТ «Рівнеобленерго»	
Редакція № 6	Дата вводу: __. __. 2024р.	Сторінка 38 з 78

b. Відповідальна особа Замовника повинна бути здатною виявити існуючі та можливі ризики в навколишньому середовищі та робочих умовах, що включають в себе анти-санітарні умови, ризик чи небезпеку для працівників та мати відповідні повноваження для прийняття заходів щодо їх усунення.

c. Наявність повноважень для усунення з робочого місця працівника, який порушує вимоги данного Положення та/або який не виконує правила безпеки, передбачені компаніями РОЕ для відповідного проекту, що були повідомлені Замовнику у письмовій формі.

d. Замовник повинен подати прізвища та свої рекомендації стосовно осіб, запропонованих на посаду Відповідальних за безпеку на місцях директору з ОП та ОНС компанії РОЕ або його уповноваженому представнику для погодження, перед початком робіт на місцях. Компанія РОЕ залишає за собою право, на свій власний вибір, відхилити кандидатуру, що була запропонована Замовником на посаду Відповідального за безпеку на місцях.

e. Виключна відповідальність Відповідального за безпеку на місцях зводиться до функції гарантування безпеки та навчання, огляд та повна відповідність правилам безпеки та охорони здоров'я; Відповідальний повинен бути на місці виконання робіт впродовж всього часу виконання робіт співробітниками, що йому підпорядковуються.

f. Відповідального за роботу на місцях, призначеного Замовником, можуть попросити проводити аудит/перевірки у відповідності до форми, запровадженої департаментом ОП та ОНС компанії РОЕ, та можливо, на прохання представника РОЕ, який відповідає за безпеку, відправляти інформацію про результати перевірки по факсу, в кінці кожної зміни до операційного департаменту РОЕ. Ця форма перевірки не є заміною документів, які вимагає керівництво Замовника. Будь-які недоліки (стосовно питань безпеки, ділових стосунків чи порушень) повинні бути документально оформлені, відправлені адресату та якнайшвидше усунені Замовником.

4 Застосування правил безпеки:

Замовник несе відповідальність за здоров'я та безпеку працівників, які йому підпорядковуються. Замовник несе відповідальність за виконання/застосування цих правил, так само як і інших визначених правил безпеки. Компанії РОЕ залишають за собою право оцінювання рівня безпеки роботи Замовника з метою визначити, чи відповідає цей рівень вимогам РОЕ, викладеним у даному Положенні, державним нормам та іншим діючим постановам чи стандартам. Оцінка не означає прийняття принципів роботи чи програм безпеки Замовника, так само як і не звільняє Замовника від повної відповідальності за виконання відповідних постанов, необхідних для забезпечення безпеки їх працівникам та іншим поблизу їхніх робочих місць.

5 Загрожуюча небезпека:

Замовник повинен гарантувати, що він не створить ситуацію загрожуючої небезпеки/небезпеки, що насувається. Небезпека, що насувається – це ситуація, коли існує реальна можливість ризику призведення до смерті чи серйозної фізичної шкоди. Коли трапляється ситуація загрожуючої небезпеки, трудова діяльність повинна бути зупинена та працівники повинні бути усунені від ризику миттєво. Повинні бути прийняті міри для виправлення ситуації перед тим, як розпочнеться робота. Виправні заходи повинні бути задовольняючими для компанії РОЕ. В разі виникнення спору, РОЕ залишає за собою право через директора ОП та ОНС РОЕ або уповноваженого ним представника, визначити, чи існує загроза ризику.

Замовник не може виставляти претензії будь-якого характеру до РОЕ за будь-які затримки, зупинення роботи або затримки в графіку виконання робіт, що виникають в результаті виконання правил безпеки РОЕ, встановлені даним Положенням.

	ПОРЯДОК доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики шляхом надання в користування опор повітряних ліній напругою 0,4-10(6) кВ ПрАТ «Рівнеобленерго»	
Редакція № 6	Дата вводу: _____.2024р.	Сторінка 39 з 78

- 6 Небезпечні хімікати та відходи, проливи та викиди в атмосферне повітря:

В залежності від об'єму робіт, Замовника можуть попросити провести перевірку рухомого майна та/або участка для того, щоб гарантувати працівникам, які працюють під його керівництвом, захищеність від ризику/дії хімікатів. Він повинен проінструктувати своїх працівників стосовно поводження з усіма небезпечними речовинами. Замовник несе відповідальність за гарантії того, що робота з хімікатами проводиться у відповідності до вимог цього Положення, діючого законодавства України, норм з охорони праці та охорони навколишнього середовища, інших нормативних документів та правил, що регламентують правила поводження з хімікатами та повідомляти представника РОЕ, відповідального за роботу з Замовниками, про будь-які небезпечні умови, що виявлені на території/в приміщеннях, що контролюються РОЕ. Замовник, який приносить небезпечні хімічні речовини на територію/майно РОЕ, повинен мати письмовий документ, де зазначена інформація щодо властивостей речовини, ризику, пов'язані із використання цієї речовини, шкоди, яку ця речовина може заподіяти у випадку неналежного використання, та заходів, яких необхідно вжити для надання допомоги людям, в разі, якщо заподіяно шкоду здоров'ю або навколишньому середовищу. Цей документ та відповідна специфікація хімічної речовини (MSDS) повинні зберігатися на місці виконання робіт та надаватися РОЕ, в разі вимоги. Замовник повинен гарантувати, що всі ємкості з небезпечними хімікатами мають відмітку з зазначеною назвою продукту, інформацію про їх шкоду для здоров'я та навколишнього середовища та ім'я представника Замовника, що є відповідальним над здійсненням контролю щодо належного використання хімічної речовини. Замовники повинні гарантувати наявність відповідних промивних засобів швидкої дії (проточна вода, або засоби для промивання очей), якщо вони працюють з/чи поряд з їдкими хімікатами та засобів ліквідації та усунення наслідків проливів таких речовин. Замовник має дотримуватися вимог Власника із поводження з побутовими, будівельними, небезпечними відходами, а саме: не допускати їхнього змішування, несанкціонованого видалення або потрапляння з навколишнє середовище. Замовник має забезпечити мінімальні умови зберігання вищезазначених типів відходів на своїй території (промарковані криті контейнери, піддони, засоби ліквідації проливів хімічних речовин). Замовник має укласти договори на утилізацію побутових, будівельних та небезпечних відходів із спеціалізованими організаціями, які мають ліцензії на утилізацію. Замовник має забезпечити системи стримування на ліквідації проливів для обладнання та ємностей, що містять трансформаторне масло та інші матеріали, що регулюються Компанією. Замовник має вжити заходів для недопущення викидів небезпечних речовин у атмосферне повітря, ґрунт на водойми. В разі наявності викидів небезпечних речовин у атмосферне повітря від організованих або неорганізованих джерел викидів Підрядник має отримати дозвіл на викиди в атмосферне повітря.
- 7 Перелік працівників, які мають повноваження

Замовники повинні подати представнику РОЕ перелік працівників, які виконуватимуть роботи, передбачені контрактом. Цей перелік має містити прізвища та опис кваліфікацій кожного працівника.
- 8 Прибуття/ вибуття з території РОЕ:

Замовники повинні дотримуватися вимог цього Положення