

Інформація щодо трансформаторних підстанцій ПрАТ "Рівнеобленерго" станом на 01.07.2020 р.

№ з/п	Диспетчерська назва підстанції, тип, рівні напруги обмоток трансформаторів	Код підстанції	Номінальна потужність підстанції, Sном КВА	Максимально допустима потужність підстанції, Rмакс.,кВт	Електричне навантаження в режимний день, Rреж.день, кВт	Резерв дозволеної потужності споживачів, Rрез.дозв.пот., кВт	Приєднана потужність, кВт	
							приєднана (дозволена) потужність існуючих споживачів, Rпр., кВт	потужність що приєднується за договорами про приєднання, Rдог., кВт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Березнівський РЕМ								
1	КТП-1 с.Городище (10/0,4 кВ)	1	160	147,2	52,10	95,10	445,1	
2	ЗТП-2 с. Городище (10/0,4 кВ)	2	160	147,2	18,30	128,90	131,3	
3	КТП-3 с. Городище (10/0,4 кВ)	3	250	230	22,70	207,30	308,2	
4	КТП-4 с. Орлівка (10/0,4 кВ)	4	60	55,2	34,50	20,70	166,2	
5	КТП-5 с. Тишиця (10/0,4 кВ)	5	100	92	50,90	41,10	230,1	
6	КТП-6 с. Тишиця (10/0,4 кВ)	6	100	92	58,60	33,40	262,2	
7	КТП-7 с. Тишиця (10/0,4 кВ)	7	100	92	3,30	88,70	135,5	
8	ЗТП-8 с. Богущі (10/0,4 кВ)	8	160	147,2	16,80	130,40	288	
9	КТП-9 с. Поляни (10/0,4 кВ)	9	100	92	35,90	56,10	216,1	
10	ЗТП-10 с. Поляни (10/0,4 кВ)	10	260	128,8	17,50	111,30	180	
11	ЗТП-11 м. Березне (10/0,4 кВ)	11	500	322	61,80	260,20	327,5	
12	КТП-12 с. Бронне (10/0,4 кВ)	12	250	230	43,80	186,20	247,3	
13	КТП-13 с. Орлівка (10/0,4 кВ)	13	40	36,8	19,20	17,60	58	
14	КТП-14 с. Малинськ (10/0,4 кВ)	14	100	92	40,80	51,20	57,6	
15	КТП-15 с. Карачун (10/0,4 кВ)	15	63	57,96	10,30	47,66	45,8	
16	КТП-16 с. Малушка (10/0,4 кВ)	16	60	55,2	4,50	50,70	28,3	
17	ЗТП-17 с. Малинськ (10/0,4 кВ)	17	160	147,2	59,90	87,30	303,5	

18	ЗТП-18 м. Березне (10/0,4 кВ)	18	200	184	82,70	101,30	413,5	
19	ЗТП-19 м. Березне (10/0,4 кВ)	19	400	368	70,00	298,00	444	
20	КТП-20 с. Зірне (10/0,4 кВ)	20	160	147,2	36,40	110,80	162,8	
21	КТП-21 с. Зірне (10/0,4 кВ)	21	100	92	41,70	50,30	193,7	
22	КТП-22 с. Зірне (10/0,4 кВ)	22	100	92	9,10	82,90	113,3	
23	ЗТП-23 с. Голубне (10/0,4 кВ)	23	160	147,2	11,00	136,20	80	
24	КТП-24 с. Голубне (10/0,4 кВ)	24	100	92	41,40	50,60	262,1	
25	КТП-25 с. Голубне (10/0,4 кВ)	25	63	57,96	10,80	47,16	80	
26	КТП-26 с. Білка (10/0,4 кВ)	26	100	92	38,40	53,60	192,1	
27	КТП-27 с. Кургани (10/0,4 кВ)	27	100	92	41,30	50,70	200,8	
28	ЗТП-28 м. Березне (10/0,4 кВ)	28	250	230	62,80	167,20	292,4	
29	КТП-29 с. Білка (10/0,4 кВ)	29	160	147,2	42,90	104,30	291,4	
30	КТП-30 с. Яблунне (10/0,4 кВ)	30	100	92	25,90	66,10	30,7	
31	КТПП-31 м. Березне (10/0,4 кВ)	31	250	230	58,00	172,00	324,9	
32	ЗТП-32 с. Яблунне (10/0,4 кВ)	32	63	57,96	1,90	56,06	10	
33	КТП-33 с. Антонівка (10/0,4 кВ)	33	63	57,96	3,90	54,06	27,9	
34	ЗТП-34 с. Яринівка (10/0,4 кВ)	34	650	322	18,70	303,30	488,1	
35	КТП-35 смт. Соснове (10/0,4 кВ)	35	63	57,96	9,50	48,46	94,3	
36	КТПП-36 м. Березне (10/0,4 кВ)	36	160	147,2	55,00	92,20	162,3	
37	КТП-37 с. Орлівка (10/0,4 кВ)	37	100	92	49,70	42,30	54,8	
38	КТП-38 с.Яринівка (10/0,4 кВ)	38	100	92	27,30	64,70	95	
39	КТП-40 м. Березне (10/0,4 кВ)	40	100	92	59,20	32,80	235,3	
40	КТП-41 м. Березне (10/0,4 кВ)	41	250	230	61,20	168,80	322,9	
41	ЗТП-42 м. Березне (10/0,4 кВ)	42	800	515,2	138,60	376,60	860,7	
42	КТП-43 м. Березне (10/0,4 кВ)	43	250	230	70,60	159,40	282,3	5
43	КТП-44 с. В.Поле (10/0,4 кВ)	44	63	57,96	7,70	50,26	11,7	
44	КТП-45 с.Тишиця (10/0,4 кВ)	45	63	57,96	42,90	15,06	104,5	
45	КТП-46 с. Хотинь (10/0,4 кВ)	46	160	147,2	53,00	94,20	221,4	
46	КТП-47 с. Яцковичі (10/0,4 кВ)	47	100	92	43,40	48,60	229,2	
47	КТПП-48 с. Яцковичі (10/0,4 кВ)	48	160	147,2	30,60	116,60	139,4	
48	ЗТП-49 с. Балашівка (10/0,4 кВ)	49	400	368	40,30	327,70	882,9	
49	КТП-50 с. Михалин (10/0,4 кВ)	50	160	147,2	26,10	121,10	157,2	
50	КТП-51 с. Лінчин (10/0,4 кВ)	51	100	92	19,50	72,50	128,1	

51	КТП-52 с. Моквин (10/0,4 кВ)	52	250	230	17,50	212,50	390,5	
52	ЗТП-53 с. Витковичі (10/0,4 кВ)	53	500	322	58,30	263,70	880,5	
53	КТП-54 с. Воловиця (10/0,4 кВ)	54	160	147,2	55,80	91,40	361,4	
54	КТП-55 с. Косанивка (10/0,4 кВ)	55	63	57,96	38,00	19,96	176,9	
55	КТП-56 с. Князівка (10/0,4 кВ)	56	100	92	29,50	62,50	226,8	
56	КТП-57 с. Білка (10/0,4 кВ)	57	100	92	53,60	38,40	251,2	5
57	КТП-58 с. Моквин (10/0,4 кВ)	58	250	230	77,20	152,80	331,3	
58	ЗТП-59 с. В.Поле (10/0,4 кВ)	59	250	230	5,10	224,90	120	
59	КТП-60 с. В.Купля (10/0,4 кВ)	60	63	57,96	7,80	50,16	50,1	
60	ЗТП-61 с. Замостище (10/0,4 кВ)	61	250	230	25,30	204,70	200	
61	КТП-62 с. Н.Моквин (10/0,4 кВ)	62	160	147,2	29,10	118,10	112,6	
62	КТП-63 с. Маренін (10/0,4 кВ)	63	100	92	30,60	61,40	126,6	
63	КТП-64 с. Більчаки (10/0,4 кВ)	64	63	57,96	17,70	40,26	19,1	
64	КТП-65 с. Моквин (10/0,4 кВ)	65	100	92	57,80	34,20	123,3	
65	КТП-66 с. Озірці (10/0,4 кВ)	66	63	57,96	17,30	40,66	61,5	
66	КТП-67 с. Друхова (10/0,4 кВ)	67	100	92	56,40	35,60	209,3	
67	КТП-68 с. Друхова (10/0,4 кВ)	68	160	147,2	20,30	126,90	120	
68	КТП-69 с. В.Селище (10/0,4 кВ)	69	160	147,2	41,60	105,60	210,9	
69	КТП-70 с. Адамівка (10/0,4 кВ)	70	60	55,2	15,50	39,70	98,7	
70	КТП-71 с. Глибочок (10/0,4 кВ)	71	100	92	17,80	74,20	33,7	
71	ЗТП-72 с. Грушівка (10/0,4 кВ)	72	100	92	50,30	41,70	210	
72	КТП-73 с. Вільхівка (10/0,4 кВ)	73	50	46	17,30	28,70	68,7	
73	КТП-74 с. Ялинівка (10/0,4 кВ)	74	25	23	11,00	12,00	27,5	
74	КТП-75 с. Гута-Грушівська (10/0,4 кВ)	75	63	57,96	26,30	31,66	32,5	
75	КТП-76 с. Хмелівка (10/0,4 кВ)	76	250	230	13,50	216,50	118,6	
76	КТП-77 с. Губків (10/0,4 кВ)	77	100	92	37,80	54,20	155,1	
77	КТП-78 с. Губків (10/0,4 кВ)	78	250	230	26,80	203,20	274	
78	КТП-79 с. В.Купля (10/0,4 кВ)	79	63	57,96	13,50	44,46	21,1	
79	КТП-80 с. Максимільянівка (10/0,4 кВ)	80	60	55,2	13,50	41,70	90,3	
80	КТП-81 с. В.Селище (10/0,4 кВ)	81	100	92	11,70	80,30	63,9	
81	КТП-82 с. Рудня (10/0,4 кВ)	82	63	57,96	18,00	39,96	77,9	

82	КТП-83 с. Прислuch (10/0,4 кВ)	83	160	147,2	55,80	91,40	309,3	
83	КТП-84 с. Вілля (10/0,4 кВ)	84	100	92	9,60	82,40	131,6	
84	КТП-85 с. Бистричі (10/0,4 кВ)	85	160	147,2	35,90	111,30	345,2	
85	КТП-86 х. Березіна (10/0,4 кВ)	86	20	18,4	3,80	14,60		
86	ЗТП-87 с. Колодязне (10/0,4 кВ)	87	500	322	22,80	299,20	291,5	
87	ЗТП-88 с. Прислuch (10/0,4 кВ)	88	160	147,2	22,10	125,10	207,5	
88	КТП-89 с. Бистричі (10/0,4 кВ)	89	250	230	60,60	169,40	560	17
89	КТП-90 с. Іванівка (10/0,4 кВ)	90	63	57,96	3,90	54,06	20	
90	КТП-91 с. Хотинь (10/0,4 кВ)	91	160	147,2	47,10	100,10	283,7	
91	КТП-92 смт. Соснове (10/0,4 кВ)	92	100	92	22,70	69,30	50,8	
92	КТП-93 с. Балашівка (10/0,4 кВ)	93	100	92	50,30	41,70	238	
93	КТП-94 м. Березне (10/0,4 кВ)	94	60	55,2	10,10	45,10	81,9	
94	КТП-95 с. Колодязне (10/0,4 кВ)	95	160	147,2	61,00	86,20	241,3	
95	КТП-96 м. Березне (10/0,4 кВ)	96	100	92	16,20	75,80	60	
96	КТП-97 м. Березне (10/0,4 кВ)	97	250	230	76,10	153,90	294,9	
97	ЗТП-98 с. Бистричі (10/0,4 кВ)	98	63	57,96	15,90	42,06	47	
98	КТП-99 с. Кам'янка (10/0,4 кВ)	99	160	147,2	41,30	105,90	286,1	
99	КТП-100 с. Городище (10/0,4 кВ)	100	100	92	2,50	89,50	232,5	
100	ЗТП-101 с. Білка (10/0,4 кВ)	101	410	206,08	12,20	193,88	152	
101	КТП-102 с. Балашівка (10/0,4 кВ)	102	160	147,2	43,90	103,30	105,3	
102	КТП-103 с. Хотинь (10/0,4 кВ)	103	50	46	40,10	5,90	225,6	
103	ЗТП-104 м. Березне (10/0,4 кВ)	104	500	322	92,80	229,20	352,2	
104	КТП-105 с. В.Селище (10/0,4 кВ)	105	160	147,2	47,90	99,30	212,8	
105	ЩТП-106 с. Городище (10/0,4 кВ)	106	160	147,2	10,30	136,90	193	
106	ЗТП-107 с. Зірне (10/0,4 кВ)	107	160	147,2	5,20	142,00	165	
107	КТП-108 с. Городище (10/0,4 кВ)	108	63	57,96	21,60	36,36	67,6	
108	КТП-109 х. Підгало (10/0,4 кВ)	109	63	57,96	14,30	43,66	47,6	
109	ЗТП-110 м. Березне (10/0,4 кВ)	110	1030	515,2	135,40	379,80	863,5	
110	КТП-111 смт. Соснове (10/0,4 кВ)	111	100	92	13,70	78,30	68,8	
111	КТП-112 м. Березне (10/0,4 кВ)	112	100	92	56,10	35,90	224,4	
112	КТП-113 с. Маренін (10/0,4 кВ)	113	50	46	5,20	40,80	12,1	
113	КТП-114 с. Поліське (10/0,4 кВ)	114	250	230	37,30	192,70	138,9	
114	КТП-115 с. Хотинь (10/0,4 кВ)	115	100	92	44,50	47,50	147,7	

115	КТПП-116 м. Березне (10/0,4 кВ)	116	250	230	79,10	150,90	222,1	
116	КТП-117 с. Балашівка (10/0,4 кВ)	117	100	92	52,60	39,40	113,6	
117	КТП-118 м. Березне (10/0,4 кВ)	118	1030	515,2	128,00	387,20	540,8	
118	КТП-119 с. Кам'янка (10/0,4 кВ)	119	160	147,2	54,80	92,40	215,7	
119	КТП-120 с. Кам'янка (10/0,4 кВ)	120	63	57,96	62,80	-4,84	222,5	
120	КТП-121 с. Богуші (10/0,4 кВ)	121	160	147,2	56,30	90,90	238	
121	КТП-122 с. Городище (10/0,4 кВ)	122	160	147,2	64,50	82,70	365,1	
122	КТП-123 с. Орлівка (10/0,4 кВ)	123	160	147,2	50,30	96,90	316	
123	КТП-124 с. Маренін (10/0,4 кВ)	124	100	92	35,10	56,90	128,8	
124	КТП-125 с. Грушівка (10/0,4 кВ)	125	40	36,8	7,10	29,70	14,8	
125	КТП-126 с. Моквин (10/0,4 кВ)	126	160	147,2	56,70	90,50	250	
126	КТП-127 м. Березне (10/0,4 кВ)	127	250	230	50,50	179,50	146,3	
127	КТП-128 с. Богуші (10/0,4 кВ)	128	100	92	36,40	55,60	82,4	
128	КТП-129 с. Яринівка (10/0,4 кВ)	129	60	55,2	49,70	5,50	132,2	
129	ЗТП-130 с. Маренін (10/0,4 кВ)	130	400	368	19,60	348,40	175	
130	КТП-131 с. Поліське (10/0,4 кВ)	131	100	92	28,60	63,40	28,4	
131	КТП-132 с. Князівка (10/0,4 кВ)	132	100	92	14,20	77,80	95,6	
132	КТП-133 с. Поліське (10/0,4 кВ)	133	100	92	20,60	71,40	448,4	
133	КТП-134 с. Колодязне (10/0,4 кВ)	134	160	147,2	42,40	104,80	241,5	
134	КТП-135 с. Поляни (10/0,4 кВ)	135	60	55,2	8,50	46,70	60,3	
135	КТП-136 с. Мочулянка (10/0,4 кВ)	136	40	36,8	9,80	27,00	24,3	
136	КТП-137 с. Городище (10/0,4 кВ)	137	160	147,2	33,20	114,00	190,2	
137	КТП-138 с. Поліське (10/0,4 кВ)	138	160	147,2	31,80	115,40	220	
138	КТП-139 с. Яцковичі (10/0,4 кВ)	139	160	147,2	40,20	107,00	278,2	
139	КТП-140 с. Голубне (10/0,4 кВ)	140	100	92	51,00	41,00	203,2	
140	КТП-141 м. Березне (10/0,4 кВ)	141	160	147,2	47,70	99,50	180	
141	ЗТП-142 с. Бронне (10/0,4 кВ)	142	250	230	18,80	211,20	281	
142	КТП-143 с. Прислuch (10/0,4 кВ)	143	160	147,2	54,80	92,40	231	
143	КТП-144 с. Кургани (10/0,4 кВ)	144	25	23	1,90	21,10	4,8	
144	ЗТП-145 с. Тишиця (10/0,4 кВ)	145	250	230	43,20	186,80	289,2	
145	КТП-146 с. Зірне (10/0,4 кВ)	146	100	92	51,00	41,00	173,5	
146	КТП-147 с. Грушівка (10/0,4 кВ)	147	250	230	39,10	190,90	263,4	
147	КТП-148 с. Бронне (10/0,4 кВ)	148	160	147,2	26,90	120,30	162,1	

148	КТП-149 с. Бронне (10/0,4 кВ)	149	63	57,96	20,40	37,56	142,8	
149	КТП-150 с. Малинськ (10/0,4 кВ)	150	160	147,2	73,40	73,80	337,7	
150	КТП-151 с.Малинськ (10/0,4 кВ)	151	160	147,2	77,00	70,20	210,2	
151	КТП-152 с. Тишиця (10/0,4 кВ)	152	100	92	54,70	37,30	167,9	
152	КТП-153 с.Витковичі (10/0,4 кВ)	153	100	92	53,00	39,00	237,7	
153	КТП-154 с.Витковичі (10/0,4 кВ)	154	40	36,8	46,10	-9,30	175,4	
154	ЗТП-155 с. Малинськ (10/0,4 кВ)	155	715	405,72	58,70	347,02	421,4	
155	КТП-156 с.Орлівка (10/0,4 кВ)	156	160	147,2	48,20	99,00	162,7	
156	КТП-157 с.Друхів (10/0,4 кВ)	157	100	92	46,70	45,30	196,7	
157	КТП-158 с.Хмелівка (10/0,4 кВ)	158	100	92	16,00	76,00	101	
158	КТП-159 с.Моквин (10/0,4 кВ)	159	100	92	4,50	87,50	17	
159	КТП-160 с.Зірне (10/0,4 кВ)	160	400	368	65,70	302,30	381,5	
160	КТП-161 с. Камянка (10/0,4 кВ)	161	50	46	6,50	39,50	20	
161	КТП-162 с. Моквин (10/0,4 кВ)	162	100	92	8,40	83,60	98,8	
162	КТП-163 с. Моквин (10/0,4 кВ)	163	40	36,8	11,00	25,80	73,5	
163	КТП-164 с. Зірне (10/0,4 кВ)	164	60	55,2	31,60	23,60	77,5	
164	КТП-165 с. Друхів (10/0,4 кВ)	165	250	230	4,50	225,50	218	
165	КТП-166 с. Друхів (10/0,4 кВ)	166	100	92	75,90	16,10	286,7	
166	КТП-167 с.Друхів (10/0,4 кВ)	167	100	92	23,70	68,30	143,4	
167	КТП-168 смт.Соснове (10/0,4 кВ)	168	100	92	33,40	58,60	192,5	
168	КТП-169 с.Прислuch (10/0,4 кВ)	169	160	147,2	53,20	94,00	280,4	
169	КТП-170 с. Бистричі (10/0,4 кВ)	170	100	92	46,50	45,50	280,7	
170	КТП-171 х. Лукавець (10/0,4 кВ)	171	40	36,8	13,50	23,30	64,5	
171	КТП-172 с. Бистричі (10/0,4 кВ)	172	100	92	32,10	59,90	277,1	17
172	КТП-173 с. Яринівка (10/0,4 кВ)	173	160	147,2	51,60	95,60	195,1	
173	КТП-174 с. Поляни (10/0,4 кВ)	174	100	92	14,70	77,30	122,7	
174	КТП-175 с. Більчаки (10/0,4 кВ)	175	100	92	20,40	71,60	80,3	
175	КТП-176 с.Більчаки (10/0,4 кВ)	176	40	36,8	23,10	13,70	79,3	
176	КТП-177 с. Городище (10/0,4 кВ)	177	160	147,2	47,10	100,10	159,2	
177	КТП-178 с. Городище (10/0,4 кВ)	178	100	92	40,90	51,10	193,7	3
178	КТП-179 м. Березне (10/0,4 кВ)	179	650	322	83,20	238,80	551,7	
179	КТП-180 с. Малинськ (10/0,4 кВ)	180	400	368	70,90	297,10	380	
180	КТП-181 с. Зірне (10/0,4 кВ)	181	250	230	43,50	186,50	255,3	

181	КТП-182 с. Хотинь (10/0,4 кВ)	182	63	57,96	9,50	48,46	36,5	
182	КТП-183 с. Балашівка (10/0,4 кВ)	183	160	147,2	53,20	94,00	174,4	
183	КТП-184 с. Балашівка (10/0,4 кВ)	184	100	92	38,70	53,30	75,8	
184	КТП-185 с. Балашівка (10/0,4 кВ)	185	100	92	41,10	50,90	248,1	
185	КТП-186 с. Бистричі (10/0,4 кВ)	186	160	147,2	44,50	102,70	211,7	
186	КТП-187 м. Березне (10/0,4 кВ)	187	100	92	63,30	28,70	300,6	
187	КТП-188 с. В.Селище (10/0,4 кВ)	188	100	92	16,70	75,30	80,4	
188	КТП-189 с. В.Селище (10/0,4 кВ)	189	100	92	41,40	50,60	137,2	
189	КТП-190 с. Богуші (10/0,4 кВ)	190	100	92	46,10	45,90	103,1	
190	КТП-191 с. Маренін (10/0,4 кВ)	191	160	147,2	17,90	129,30	105,4	
191	КТП-192 с.Маренін (10/0,4 кВ)	192	63	57,96	16,60	41,36	79,9	
192	КТП-193 с. Маренін (10/0,4 кВ)	193	160	147,2	19,90	127,30	188,1	
193	ЗТП-194 м. Березне (10/0,4 кВ)	194	800	515,2	116,00	399,20	764,3	
194	ЗТП-195 смт. Соснове (10/0,4 кВ)	195	160	147,2	69,40	77,80	371,8	
195	КТП-196 с. Витковичі (10/0,4 кВ)	196	100	92	28,20	63,80	126,4	
196	КТП-197 с. Антонівка (10/0,4 кВ)	197	25	23	17,80	5,20	26,7	
197	КТП-198 с. Антонівка (10/0,4 кВ)	198	100	92	37,20	54,80	180,7	
198	КТП-199 с. Городище (10/0,4 кВ)	199	160	147,2	16,60	130,60	137	
199	КТП-200 м. Березне (10/0,4 кВ)	200	250	230	2,60	227,40	0	160
200	КТП-201 смт. Соснове (10/0,4 кВ)	201	320	206,08	28,80	177,28	107,3	
201	КТП-202 с. Тишиця (10/0,4 кВ)	202	250	230	84,00	146,00	275,8	
202	КТП-203 с. Зірне (10/0,4 кВ)	203	100	92	33,30	58,70	97,9	
203	КТП-204 м. Березне (10/0,4 кВ)	204	250	230	83,60	146,40	455,9	
204	ЗТП-205 с. Кам'янка (10/0,4 кВ)	205	250	230	16,10	213,90	131,3	
205	ЗТП-206 с. В.Селище (10/0,4 кВ)	206	63	57,96	2,60	55,36	18,5	
206	КТП-207 с. Бронне (10/0,4 кВ)	207	40	36,8	12,80	24,00	36	
207	ЗТП-208 с. Поліське (10/0,4 кВ)	208	250	230	53,10	176,90	257	
208	КТП-209 с. Н.Моквин (10/0,4 кВ)	209	100	92	42,00	50,00	201	
209	ЗТП-210 м. Березне (10/0,4 кВ)	210	160	147,2	61,90	85,30	190,7	
210	КТП-211 с. Хмелівка (10/0,4 кВ)	211	63	57,96	11,70	46,26	41,5	
211	КТП-212 смт.Соснове (10/0,4 кВ)	212	160	147,2	45,60	101,60	596,3	
212	КТП-213 х. Березіна (10/0,4 кВ)	213	63	57,96	9,50	48,46	35,3	
213	ЗТП-214 с. Колодязне (10/0,4 кВ)	214	160	147,2	6,40	140,80	130	

214	КТП-215 м. Березне (10/0,4 кВ)	215	250	230	116,40	113,60	639,3	
215	КТП-216 с. В.Селище (10/0,4 кВ)	216	100	92	45,40	46,60	247,9	
216	КТП-217 с. В.Селище (10/0,4 кВ)	217	100	92	29,10	62,90	117,3	
217	КТП-218 смт. Соснове (10/0,4 кВ)	218	250	230	26,00	204,00	150,2	
218	КТП-219 с. Князівка (10/0,4 кВ)	219	100	92	8,90	83,10	126,2	
219	КТП-220 с. Маренін (10/0,4 кВ)	220	40	36,8	16,90	19,90	45	
220	ЗТП-221 м. Березне (10/0,4 кВ)	221	500	322	72,40	249,60	159,2	
221	КТП-222 с. Орлівка (10/0,4 кВ)	222	100	92	48,50	43,50	232,3	5
222	КТПП-223 с. Поляни (10/0,4 кВ)	223	400	368	13,40	354,60	344	
223	КТП-224 с. Зірне (10/0,4 кВ)	224	160	147,2	51,20	96,00	236,4	
224	КТП-225 с. Зірне (10/0,4 кВ)	225	160	147,2	40,30	106,90	233,9	
225	ЗТП-226 с. Адамівка (10/0,4 кВ)	226	410	206,08	5,80	200,28	250	
226	ЗТП-227 с. Городище (10/0,4 кВ)	227	410	206,08	82,60	123,48	478,2	
227	ЗТП-228 с. Кам'янка (10/0,4 кВ)	228	250	230	27,40	202,60	119,1	
228	КТП-229 с. Кургани (10/0,4 кВ)	229	60	55,2	5,20	50,00	17	
229	КТП-230 х. Майдан (10/0,4 кВ)	230	25	23	11,10	11,90	26,6	
230	КТП-231 с. Михалин (10/0,4 кВ)	231	100	92	59,90	32,10	285,2	
231	КТП-232 с. Михалин (10/0,4 кВ)	232	50	46	37,70	8,30	101,1	
232	КТП-233 с. Хотинь (10/0,4 кВ)	233	100	92	39,50	52,50	163	
233	КТП-234 х. Ведмежа (10/0,4 кВ)	234	40	36,8	8,40	28,40	44,1	
234	ЩТП-235 с. Зірне (10/0,4 кВ)	235	100	92	17,90	74,10	82	
235	КТП-236 с. Моквин (10/0,4 кВ)	236	160	147,2	58,20	89,00	394,7	
236	КТП-237 с. Вільхівка (10/0,4 кВ)	237	100	92	23,30	68,70	78,8	
237	КТП-238 с. Богуші (10/0,4 кВ)	238	160	147,2	64,00	83,20	226,5	
238	ЗТП-239 м. Березне (10/0,4 кВ)	239	500	322	96,80	225,20	442,9	
239	ЗТП-240 смт. Соснове (10/0,4 кВ)	240	250	230	32,50	197,50	505,2	
240	КТП-241 с. Кургани (10/0,4 кВ)	241	25	23	2,60	20,40		
241	КТП-242 с. Кургани (10/0,4 кВ)	242	25	23	0,60	22,40	22	
242	КТП-243 с. Іванівка (10/0,4 кВ)	243	100	92	34,90	57,10	101,9	
243	КТП-244 х. Морозівка (10/0,4 кВ)	244	40	36,8	7,10	29,70	46,6	
244	ЗТП-245 м. Березне (10/0,4 кВ)	245	400	0	93,70	-93,70	1042,2	5
245	ЗТП-246 м. Березне (10/0,4 кВ)	246	320	206,08	83,10	122,98	335,1	
246	КТП-247 с. Городище (10/0,4 кВ)	247	160	147,2	35,20	112,00	259,1	

247	КТП-248 х. Боролівка (10/0,4 кВ)	248	63	57,96	8,90	49,06	16,1	
248	КТП-249 с. Городище (10/0,4 кВ)	249	250	230	76,10	153,90	393,2	
249	КТП-250 с. Городище (10/0,4 кВ)	250	160	147,2	15,50	131,70	81,2	
250	КТП-251 с. Адамівка (10/0,4 кВ)	251	60	55,2	17,40	37,80	79,4	
251	КТП-252 с. Маринин (10/0,4 кВ)	252	40	36,8	5,10	31,70	23,2	
252	КТП-253 с. Маринин (10/0,4 кВ)	253	40	36,8	8,50	28,30	31,8	
253	КТП-254 с. Князівка (10/0,4 кВ)	254	63	57,96	23,20	34,76	98,6	
254	КТП-255 с.Князівка (10/0,4 кВ)	255	100	92	45,50	46,50	155,3	
255	КТП-256 м. Березне (10/0,4 кВ)	256	400	368	109,10	258,90	481,9	
256	КТП-257 с. Лінчин (10/0,4 кВ)	257	60	55,2	19,20	36,00	62,4	
257	КТП-258 с. Лінчин (10/0,4 кВ)	258	160	147,2	54,30	92,90	212,1	
258	КТП-259 с. Хотинь (10/0,4 кВ)	259	160	147,2	53,60	93,60	172,2	
259	КТП-260 с. Моквин (10/0,4 кВ)	260	100	92	54,80	37,20	213,8	
260	КТП-261 с. Лінчин (10/0,4 кВ)	261	100	92	40,60	51,40	72,2	
261	КТП-262 с. Колодязне (10/0,4 кВ)	262	160	147,2	46,30	100,90	264,6	
262	КТП-263 с. Кургани (10/0,4 кВ)	263	100	92	40,90	51,10	133,8	
263	КТП-264 х. Корчик (10/0,4 кВ)	264	40	36,8	6,40	30,40	23,9	
264	КТП-265 х. Корчик (10/0,4 кВ)	265	63	57,96	13,50	44,46	27,6	
265	КТП-266 с. В.Поле (10/0,4 кВ)	266	100	92	24,60	67,40	165,4	
266	ЩТП-267 с. Поляни (10/0,4 кВ)	267	100	92	8,30	83,70	41	
267	ЗТП-268 м. Березне (10/0,4 кВ)	268	500	322	44,30	277,70	252	
268	ЗТП-269 м. Березне (10/0,4 кВ)	269	163	81,144	16,50	64,64	64	
269	КТП-270 с. Поліське (10/0,4 кВ)	270	30	27,6	18,50	9,10	17,2	
270	КТП-271 с. Поліське (10/0,4 кВ)	271	40	36,8	6,40	30,40	15,6	
271	ЗТП-272 с. Яринівка (10/0,4 кВ)	272	250	230	71,30	158,70	350,9	
272	КТП-273 м. Березне (10/0,4 кВ)	273	250	230	77,00	153,00	520,1	5
273	КТП-274 х. Долина (10/0,4 кВ)	274	25	23	3,80	19,20	3,9	
274	КТП-275 с. Колодязне (10/0,4 кВ)	275	100	92	46,70	45,30	165,2	17
275	КТП-276 с. Губків (10/0,4 кВ)	276	100	92	50,40	41,60	150,1	
276	ЩТП-277 с. Городище (10/0,4 кВ)	277	100	92	10,30	81,70	32	
277	КТП-278 с. Поліське (10/0,4 кВ)	278	100	92	20,00	72,00	72,3	
278	КТП-279 с. Губків (10/0,4 кВ)	279	160	147,2	28,90	118,30	137,8	
279	КТП-280 х. Зайці (10/0,4 кВ)	280	50	46	5,70	40,30	56,7	

280	КТП-281 х. Ведмежа (10/0,4 кВ)	281	40	36,8	9,60	27,20	29,9	
281	КТП-282 с. Поліське (10/0,4 кВ)	282	50	46	14,10	31,90	13,5	
282	КТП-283 с. Мочулянка (10/0,4 кВ)	283	63	57,96	48,30	9,66	77,8	
283	КТП-284 с. Вільхівка (10/0,4 кВ)	284	63	57,96	26,10	31,86	101,2	
284	КТП-285 с. Косанивка (10/0,4 кВ)	285	63	57,96	22,60	35,36	172,5	
285	КТП-286 с. Витковичі (10/0,4 кВ)	286	250	230	32,90	197,10	155,4	
286	КТП-287 с. Друхів (10/0,4 кВ)	287	100	92	58,20	33,80	166	
287	КТП-288 с. В.Поле (10/0,4 кВ)	288	100	92	27,60	64,40	142,8	
288	КТП-289 с. Замостище (10/0,4 кВ)	289	63	57,96	11,50	46,46	19,3	
289	КТП-290 с. Малушка (10/0,4 кВ)	290	250	230	16,60	213,40	146,9	
290	КТП-291 с. Малушка (10/0,4 кВ)	291	250	230	28,90	201,10	287,7	
291	КТП-292 с. Малушка (10/0,4 кВ)	292	100	92	26,10	65,90	128,7	
292	КТП-293 с. Малушка (10/0,4 кВ)	293	100	92	26,00	66,00	87	
293	ЩТП-294 с. Городище (10/0,4 кВ)	294	100	92	12,30	79,70	47	
294	КТП-295 с. Яцковичі (10/0,4 кВ)	295	100	92	6,50	85,50	95	
295	КТП-296 с. Яцковичі (10/0,4 кВ)	296	160	147,2	57,20	90,00	435,2	5
296	КТП-297 с.Яцковичі (10/0,4 кВ)	297	160	147,2	40,80	106,40	216,1	5
297	КТП-298 с. Яблунне (10/0,4 кВ)	298	100	92	34,40	57,60	70,1	
298	КТП-299 с. Яблунне (10/0,4 кВ)	299	100	92	19,40	72,60	42,6	
299	КТП-300 с. Яблунне (10/0,4 кВ)	300	160	147,2	44,50	102,70	138,2	
300	КТП-301 с. Яблуне (10/0,4 кВ)	301	63	57,96	20,40	37,56	33,5	
301	ЩТП-302 с. Орлівка (10/0,4 кВ)	302	160	147,2	11,50	135,70	157	
302	КТП-303 с.Білка (10/0,4 кВ)	303	25	23	9,10	13,90	68,2	
303	КТП-304 с. Грушівка (10/0,4 кВ)	304	100	92	32,00	60,00	61,3	
304	КТП-305 с. Витковичі (10/0,4 кВ)	305	100	92	26,30	65,70	115,1	
305	КТП-306 с. М.Купля (10/0,4 кВ)	306	25	23	15,00	8,00	16,9	
306	КТП-307 х. Березіна (10/0,4 кВ)	307	63	57,96	12,20	45,76	12,1	
307	КТП-308 с. Грушівка (10/0,4 кВ)	308	160	147,2	34,40	112,80	133,6	
308	КТП-309 с. Бистричі (10/0,4 кВ)	309	100	92	24,70	67,30	162	
309	ЗТП-310 м. Березне (10/0,4 кВ)	310	250	230	61,40	168,60	302,4	
310	КТП-311 с. Грушівка (10/0,4 кВ)	311	400	368	29,00	339,00	304,2	
311	КТП-312 с. В.Совпа (10/0,4 кВ)	312	63	57,96	21,80	36,16	124,1	
312	КТП-313 с. В.Совпа (10/0,4 кВ)	313	100	92	28,40	63,60	93,6	

313	КТП-314 с. Моквин (10/0,4 кВ)	314	100	92	37,70	54,30	175,1	
314	КТП-315 с. Глибочок (10/0,4 кВ)	315	60	55,2	22,40	32,80	49,7	
315	КТП-316 с. Глибочок (10/0,4 кВ)	316	63	57,96	12,90	45,06	34,1	
316	КТП-317 с. Яринівка (10/0,4 кВ)	317	100	92	52,60	39,40	138,7	
317	КТП-318 с. Хотинь (10/0,4 кВ)	318	100	92	26,00	66,00	63,6	
318	КТП-319 м. Березне (10/0,4 кВ)	319	500	322	69,60	252,40	354,1	
319	КТП-320 с. Князівка (10/0,4 кВ)	320	160	147,2	12,80	134,40	63,6	
320	КТП-321 смт. Соснове (10/0,4 кВ)	321	250	230	59,70	170,30	353,7	
321	КТП-322 с. Поляни (10/0,4 кВ)	322	160	147,2	38,00	109,20	213,9	
322	КТП-323 с. Поляни (10/0,4 кВ)	323	100	92	28,40	63,60	190	
323	КТП-324 с. Поляни (10/0,4 кВ)	324	100	92	34,50	57,50	180,4	
324	КТП-325 с. Поляни (10/0,4 кВ)	325	40	36,8	24,30	12,50	75,1	
325	КТП-326 смт. Соснове (10/0,4 кВ)	326	100	92	26,60	65,40	88,5	
326	КТП-327 с. Князівка (10/0,4 кВ)	327	50	46	3,90	42,10	50	
327	КТПП-328 м. Березне (10/0,4 кВ)	328	250	230	26,20	203,80	286	
328	КТПП-329 м. Березне (10/0,4 кВ)	329	400	368	33,80	334,20	308	
329	КТПП-330 м. Березне (10/0,4 кВ)	330	250	230	24,70	205,30	370	
330	ЩТП-331 с. Маринин (10/0,4 кВ)	331	63	57,96	2,60	55,36		
331	ЩТП-333 с. Поліське (10/0,4 кВ)	333	40	36,8	11,00	25,80		
332	ЩТП-334 с. Поліське (10/0,4 кВ)	334	40	36,8	8,70	28,10		
333	ЩТП-335 с. Поліське (10/0,4 кВ)	335	40	36,8	2,70	34,10		
334	ЩТП-336 с. Поліське (10/0,4 кВ)	336	40	36,8	4,00	32,80		
335	КТП-581 с. Зірне (10/0,4 кВ)	581	100	92	24,30	67,70	242,2	
336	КТП-603 с. Хотинь (10/0,4 кВ)	603	63	57,96	1,30	56,66	65	
337	ЩТП-337 с. Поліське (10/0,4 кВ)	337	25	23	3,40	19,60		
338	ЩТП-338 с. Поліське (10/0,4 кВ)	338	25	23	4,10	18,90		
339	ЩТП-339 с. Поліське (10/0,4 кВ)	339	25	23	3,30	19,70		
340	ЩТП-340 с. Поліське (10/0,4 кВ)	340	25	23	5,30	17,70		
341	ЩТП-341 с. Поліське (10/0,4 кВ)	341	25	23	6,00	17,00		
342	ЩТП-342 с. Поліське (10/0,4 кВ)	342	25	23	7,40	15,60		
343	ЩТП-332 с. Хотинь (10/0,4 кВ)	332	160	147,2	5,80	141,40		
344	КТП-590 с. Зірне (10/0,4 кВ)	590	63	57,96	2,60	55,36		
345	КТП-343 с. Бистричі (10/0,4 кВ)	343	100	92	22,30	69,70		

346	КТП-344 с.Бистричі (10/0,4 кВ)	344	100	92	30,80	61,20		
------------	--------------------------------	------------	------------	----	-------	-------	--	--

*+