

## Інформація щодо трансформаторних підстанцій ПрАТ Рівнеобленерго станом на 01.08.17

№ з/п	Диспетчерська назва підстанції, тип, рівні напруги обмоток трансформаторів	Код підстанції	Номінальна потужність підстанції, Sном КВА	Максимально допустима потужність підстанції, Pмакс.,кВт	Електричне навантаження в режимний день, Pреж.день, кВт	Резерв дозволеної потужності споживачів, Pрез.дозв.пот., кВт	Приєднана потужність, кВт	
							приєднана (дозволена) потужність існуючих споживачів, Pпр., кВт	потужність що приєднується за договорами про приєднання, Pдог., кВт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Березнівський РЕМ</b>								
1	КТП-1 с.Городище (10/0,4 кВ)	1	160	147,2	63,36	83,84	412	
2	ЗТП-2 с. Городище (10/0,4 кВ)	2	160	147,2	47,72	99,48	134,3	
3	КТП-3 с. Городище (10/0,4 кВ)	3	250	230	25,28	204,72	258,2	8,5
4	КТП-4 с. Орлівка (10/0,4 кВ)	4	60	55,2	20,46	34,74	89,5	
5	КТП-5 с. Тишиця (10/0,4 кВ)	5	100	92	29,70	62,30	220,8	
6	КТП-6 с. Тишиця (10/0,4 кВ)	6	100	92	51,48	40,52	231,5	
7	КТП-7 с. Тишиця (10/0,4 кВ)	7	100	92	29,90	62,10	130	
8	ЗТП-8 с. Богущі (10/0,4 кВ)	8	160	147,2	25,90	121,30	300	
9	КТП-9 с. Поляни (10/0,4 кВ)	9	100	92	32,34	59,66	205,9	
10	ЗТП-10 с. Поляни (10/0,4 кВ)	10	260	128,8	37,82	90,98	320	
11	ЗТП-11 м. Березне (10/0,4 кВ)	11	500	322	59,60	262,40	300,5	
12	КТП-12 с. Бронне (10/0,4 кВ)	12	250	230	29,90	200,10	236,5	
13	КТП-13 с. Орлівка (10/0,4 кВ)	13	40	36,8	16,60	20,20	58	

<b>14</b>	КТП-14 с. Малинськ (10/0,4 кВ)	<b>14</b>	<b>100</b>	92	51,12	40,88	59,6	
<b>15</b>	КТП-15 с. Карачун (10/0,4 кВ)	<b>15</b>	<b>63</b>	57,96	19,90	38,06	29,8	
<b>16</b>	КТП-16 с. Малушка (10/0,4 кВ)	<b>16</b>	<b>50</b>	46	15,94	30,06	22,8	
<b>17</b>	ЗТП-17 с. Малинськ (10/0,4 кВ)	<b>17</b>	<b>160</b>	147,2	50,82	96,38	293,5	
<b>18</b>	ЗТП-18 м. Березне (10/0,4 кВ)	<b>18</b>	<b>200</b>	184	48,84	135,16	359,7	
<b>19</b>	ЗТП-19 м. Березне (10/0,4 кВ)	<b>19</b>	<b>400</b>	368	47,72	320,28	156,7	
<b>20</b>	КТП-20 с. Зірне (10/0,4 кВ)	<b>20</b>	<b>160</b>	147,2	42,44	104,76	161,5	
<b>21</b>	КТП-21 с. Зірне (10/0,4 кВ)	<b>21</b>	<b>100</b>	92	37,06	54,94	211,6	
<b>22</b>	КТП-22 с. Зірне (10/0,4 кВ)	<b>22</b>	<b>100</b>	92	18,30	73,70	86	
<b>23</b>	ЗТП-23 с. Голубне (10/0,4 кВ)	<b>23</b>	<b>160</b>	147,2	37,92	109,28	170	
<b>24</b>	КТП-24 с. Голубне (10/0,4 кВ)	<b>24</b>	<b>100</b>	92	36,40	55,60	268,4	
<b>25</b>	КТП-25 с. Голубне (10/0,4 кВ)	<b>25</b>	<b>63</b>	57,96	12,64	45,32	24,3	
<b>26</b>	КТП-26 с. Білка (10/0,4 кВ)	<b>26</b>	<b>100</b>	92	26,40	65,60	188,1	
<b>27</b>	КТП-27 с. Кургани (10/0,4 кВ)	<b>27</b>	<b>100</b>	92	26,90	65,10	206,3	
<b>28</b>	ЗТП-28 м. Березне (10/0,4 кВ)	<b>28</b>	<b>250</b>	230	33,66	196,34	315,1	
<b>29</b>	КТП-29 с. Білка (10/0,4 кВ)	<b>29</b>	<b>160</b>	147,2	44,88	102,32	294,2	
<b>30</b>	КТП-30 с. Яблунне (10/0,4 кВ)	<b>30</b>	<b>100</b>	92	33,86	58,14	30,7	
<b>31</b>	КТП-31 м. Березне (10/0,4 кВ)	<b>31</b>	<b>250</b>	230	17,82	212,18	350,2	
<b>32</b>	ЗТП-32 с. Яблунне (10/0,4 кВ)	<b>32</b>	<b>63</b>	57,96	27,92	30,04	10	
<b>33</b>	КТП-33 с. Антонівка (10/0,4 кВ)	<b>33</b>	<b>63</b>	57,96	25,30	32,66	27,9	
<b>34</b>	ЗТП-34 с. Яринівка (10/0,4 кВ)	<b>34</b>	<b>410</b>	206,08	29,24	176,84	346,9	
<b>35</b>	КТП-35 смт. Соснове (10/0,4 кВ)	<b>35</b>	<b>63</b>	57,96	29,90	28,06	84	
<b>36</b>	КТП-36 м. Березне (10/0,4 кВ)	<b>36</b>	<b>160</b>	147,2	27,72	119,48	161,2	
<b>37</b>	КТП-37 с. Орлівка (10/0,4 кВ)	<b>37</b>	<b>100</b>	92	28,38	63,62	17,3	
<b>38</b>	КТП-38 с.Яринівка (10/0,4 кВ)	<b>38</b>	<b>100</b>	92	20,46	71,54	95	
<b>39</b>	КТП-40 м. Березне (10/0,4 кВ)	<b>40</b>	<b>100</b>	92	56,40	35,60	231,3	
<b>40</b>	КТП-41 м. Березне (10/0,4 кВ)	<b>41</b>	<b>250</b>	230	62,04	167,96	330,9	

<b>41</b>	ЗТП-42 м. Березне (10/0,4 кВ)	<b>42</b>	<b>800</b>	515,2	200,64	314,56	845	
<b>42</b>	КТП-43 м. Березне (10/0,4 кВ)	<b>43</b>	<b>250</b>	230	37,82	192,18	262,4	
<b>43</b>	КТП-44 с. В.Поле (10/0,4 кВ)	<b>44</b>	<b>63</b>	57,96	26,60	31,36	11,7	
<b>44</b>	КТП-45 с.Тишиця (10/0,4 кВ)	<b>45</b>	<b>63</b>	57,96	25,94	32,02	92,7	
<b>45</b>	КТП-46 с. Хотинь (10/0,4 кВ)	<b>46</b>	<b>160</b>	147,2	25,74	121,46	244	
<b>46</b>	КТП-47 с. Яцковичі (10/0,4 кВ)	<b>47</b>	<b>100</b>	92	36,30	55,70	245,2	
<b>47</b>	КТП-48 с. Яцковичі (10/0,4 кВ)	<b>48</b>	<b>160</b>	147,2	35,64	111,56	132	
<b>48</b>	ЗТП-49 с. Балашівка (10/0,4 кВ)	<b>49</b>	<b>400</b>	368	365	3	791,9	
<b>49</b>	КТП-50 с. Михалин (10/0,4 кВ)	<b>50</b>	<b>160</b>	147,2	65,34	81,86	171,5	
<b>50</b>	КТП-51 с. Лінчин (10/0,4 кВ)	<b>51</b>	<b>100</b>	92	15,84	76,16	114,6	
<b>51</b>	КТП-52 с. Моквин (10/0,4 кВ)	<b>52</b>	<b>400</b>	368	18,48	349,52	265	
<b>52</b>	ЗТП-53 с. Витковичі (10/0,4 кВ)	<b>53</b>	<b>500</b>	322	19,80	302,20	454,8	
<b>53</b>	КТП-54 с. Воловиця (10/0,4 кВ)	<b>54</b>	<b>60</b>	55,2	23,20	32,00	329,6	5,5
<b>54</b>	КТП-55 с. Косанивка (10/0,4 кВ)	<b>55</b>	<b>63</b>	57,96	11,88	46,08	195,4	
<b>55</b>	КТП-56 с. Князівка (10/0,4 кВ)	<b>56</b>	<b>100</b>	92	9,90	82,10	225,8	
<b>56</b>	КТП-57 с. Білка (10/0,4 кВ)	<b>57</b>	<b>100</b>	92	38,28	53,72	247,5	
<b>57</b>	КТП-58 с. Моквин (10/0,4 кВ)	<b>58</b>	<b>250</b>	230	26,40	203,60	284,1	
<b>58</b>	ЗТП-59 с. В.Поле (10/0,4 кВ)	<b>59</b>	<b>250</b>	230	10,98	219,02	242	
<b>59</b>	КТП-60 с. В.Купля (10/0,4 кВ)	<b>60</b>	<b>63</b>	57,96	21,22	36,74	50,1	
<b>60</b>	ЗТП-61 с. Замостище (10/0,4 кВ)	<b>61</b>	<b>250</b>	230	23,86	206,14	160	
<b>61</b>	КТП-62 с. Н.Моквин (10/0,4 кВ)	<b>62</b>	<b>160</b>	147,2	17,82	129,38	111,1	
<b>62</b>	КТП-63 с. Маренін (10/0,4 кВ)	<b>63</b>	<b>100</b>	92	20,46	71,54	170,5	
<b>63</b>	КТП-64 с. Більчаки (10/0,4 кВ)	<b>64</b>	<b>63</b>	57,96	25,18	32,78	15,1	
<b>64</b>	КТП-65 с. Моквин (10/0,4 кВ)	<b>65</b>	<b>100</b>	92	13,86	78,14	118,6	
<b>65</b>	КТП-66 с.Озірці (10/0,4 кВ)	<b>66</b>	<b>63</b>	57,96	19,90	38,06	61,5	
<b>66</b>	КТП-67 с. Друхова (10/0,4 кВ)	<b>67</b>	<b>100</b>	92	19,14	72,86	193,6	
<b>67</b>	КТП-68 с. Друхова (10/0,4 кВ)	<b>68</b>	<b>250</b>	230	21,12	208,88	120	

<b>68</b>	КТП-69 с. В.Селище (10/0,4 кВ)	<b>69</b>	<b>160</b>	147,2	23,76	123,44	216,2	
<b>69</b>	КТП-70 с. Адамівка (10/0,4 кВ)	<b>70</b>	<b>60</b>	55,2	14,52	40,68	100,7	
<b>70</b>	КТП-71 с. Глибочок (10/0,4 кВ)	<b>71</b>	<b>100</b>	92	15,56	76,44	40,6	
<b>71</b>	ЗТП-72 с. Грушівка (10/0,4 кВ)	<b>72</b>	<b>100</b>	92	45,54	46,46	160	
<b>72</b>	КТП-73 с. Вільхівка (10/0,4 кВ)	<b>73</b>	<b>50</b>	46	13,20	32,80	79,2	
<b>73</b>	КТП-74 с. Ялинівка (10/0,4 кВ)	<b>74</b>	<b>25</b>	23	10,56	12,44	23,5	
<b>74</b>	КТП-75 с. Гута-Грушівська (10/0,4 кВ)	<b>75</b>	<b>63</b>	57,96	17,92	40,04	32,5	
<b>75</b>	КТП-76 с. Хмелівка (10/0,4 кВ)	<b>76</b>	<b>250</b>	230	9,90	220,10	118,6	
<b>76</b>	КТП-77 с. Губків (10/0,4 кВ)	<b>77</b>	<b>100</b>	92	18,48	73,52	147,8	
<b>77</b>	КТП-78 с. Губків (10/0,4 кВ)	<b>78</b>	<b>250</b>	230	20,46	209,54	110	
<b>78</b>	КТП-79 с. В.Купля (10/0,4 кВ)	<b>79</b>	<b>63</b>	57,96	21,22	36,74	21,1	
<b>79</b>	КТП-80 с. Максимильянівка (10/0,4 кВ)	<b>80</b>	<b>60</b>	55,2	17,92	37,28	108,3	
<b>80</b>	КТП-81 с. В.Селище (10/0,4 кВ)	<b>81</b>	<b>100</b>	92	15,84	76,16	55,9	
<b>81</b>	КТП-82 с. Рудня (10/0,4 кВ)	<b>82</b>	<b>63</b>	57,96	11,88	46,08	77,9	
<b>82</b>	КТП-83 с. Прислuch (10/0,4 кВ)	<b>83</b>	<b>160</b>	147,2	32,34	114,86	317,1	
<b>83</b>	КТП-84 с. Вілля (10/0,4 кВ)	<b>84</b>	<b>100</b>	92	26,60	65,40	131,6	
<b>84</b>	КТП-85 с. Бистричі (10/0,4 кВ)	<b>85</b>	<b>160</b>	147,2	140,8	6,4	427,8	11
<b>85</b>	КТП-86 х. Березіна (10/0,4 кВ)	<b>86</b>	<b>20</b>	18,4	2,00	16,40	0	
<b>86</b>	ЗТП-87 с. Колодязне (10/0,4 кВ)	<b>87</b>	<b>500</b>	322	29,14	292,86	451,5	
<b>87</b>	ЗТП-88 с. Прислuch (10/0,4 кВ)	<b>88</b>	<b>160</b>	147,2	29,80	117,40	190	
<b>88</b>	КТП-89 с. Бистричі (10/0,4 кВ)	<b>89</b>	<b>250</b>	230	76,56	153,44	417,9	
<b>89</b>	КТП-90 с. Іванівка (10/0,4 кВ)	<b>90</b>	<b>63</b>	57,96	46,64	11,32	20	
<b>90</b>	КТП-91 с. Хотинь (10/0,4 кВ)	<b>91</b>	<b>160</b>	147,2	17,92	129,28	197,7	
<b>91</b>	КТП-92 смт. Соснове (10/0,4 кВ)	<b>92</b>	<b>100</b>	92	20,46	71,54	49,5	
<b>92</b>	КТП-93 с. Балашівка (10/0,4 кВ)	<b>93</b>	<b>100</b>	92	20,46	71,54	193,1	
<b>93</b>	КТП-94 м. Березне (10/0,4 кВ)	<b>94</b>	<b>60</b>	55,2	17,26	37,94	39,9	
<b>94</b>	КТП-95 с. Колодязне (10/0,4 кВ)	<b>95</b>	<b>100</b>	92	11,88	80,12	191,9	
<b>95</b>	КТП-96 м. Березне (10/0,4 кВ)	<b>96</b>	<b>100</b>	92	19,14	72,86	60	

<b>96</b>	КТП-97 м. Березне (10/0,4 кВ)	<b>97</b>	<b>250</b>	230	26,40	203,60	268,8	
<b>97</b>	ЗТП-98 с. Бистричі (10/0,4 кВ)	<b>98</b>	<b>250</b>	230	23,10	206,90	47	
<b>98</b>	КТП-99 с. Кам'янка (10/0,4 кВ)	<b>99</b>	<b>160</b>	147,2	26,40	120,80	272,8	
<b>99</b>	КТП-100 с. Городище (10/0,4 кВ)	<b>100</b>	<b>100</b>	92	18,48	73,52	202,5	
<b>100</b>	ЗТП-101 с. Білка (10/0,4 кВ)	<b>101</b>	<b>410</b>	206,08	26,60	179,48	152	
<b>101</b>	КТП-102 с. Балашівка (10/0,4 кВ)	<b>102</b>	<b>160</b>	147,2	37,82	109,38	69,6	
<b>102</b>	КТП-103 с. Хотинь (10/0,4 кВ)	<b>103</b>	<b>50</b>	46	15,18	30,82	218,5	
<b>103</b>	ЗТП-104 м. Березне (10/0,4 кВ)	<b>104</b>	<b>500</b>	322	50,36	271,64	331,1	
<b>104</b>	КТП-105 с. В.Селище (10/0,4 кВ)	<b>105</b>	<b>160</b>	147,2	21,12	126,08	200,5	
<b>105</b>	ЗТП-107 с. Зірне (10/0,4 кВ)	<b>107</b>	<b>400</b>	368	26,60	341,40	180	
<b>106</b>	КТП-108 с. Городище (10/0,4 кВ)	<b>108</b>	<b>63</b>	57,96	25,28	32,68	40,6	
<b>107</b>	КТП-109 х. Підгало (10/0,4 кВ)	<b>109</b>	<b>63</b>	57,96	23,30	34,66	51,3	
<b>108</b>	ЗТП-110 м. Березне (10/0,4 кВ)	<b>110</b>	<b>1030</b>	515,2	40,92	474,28	870	
<b>109</b>	КТП-111 смт. Соснове (10/0,4 кВ)	<b>111</b>	<b>100</b>	92	23,10	68,90	70,8	
<b>110</b>	КТП-112 м. Березне (10/0,4 кВ)	<b>112</b>	<b>100</b>	92	29,70	62,30	217,9	
<b>111</b>	КТП-113 с. Маренін (10/0,4 кВ)	<b>113</b>	<b>50</b>	46	21,98	24,02	12,1	
<b>112</b>	КТП-114 с. Поліське (10/0,4 кВ)	<b>114</b>	<b>250</b>	230	43,10	186,90	127,2	
<b>113</b>	КТП-115 с. Хотинь (10/0,4 кВ)	<b>115</b>	<b>63</b>	57,96	27,06	30,90	129,9	
<b>114</b>	КТП-116 м. Березне (10/0,4 кВ)	<b>116</b>	<b>250</b>	230	25,84	204,16	222,1	
<b>115</b>	КТП-117 с. Балашівка (10/0,4 кВ)	<b>117</b>	<b>100</b>	92	36,50	55,50	212,5	
<b>116</b>	КТП-118 м. Березне (10/0,4 кВ)	<b>118</b>	<b>1030</b>	515,2	47,06	468,14	1258,2	
<b>117</b>	КТП-119 с. Кам'янка (10/0,4 кВ)	<b>119</b>	<b>160</b>	147,2	54,42	92,78	260,1	
<b>118</b>	КТП-120 с. Кам'янка (10/0,4 кВ)	<b>120</b>	<b>63</b>	57,96	55,40	3,36	236,6	
<b>119</b>	КТП-121 с. Богуші (10/0,4 кВ)	<b>121</b>	<b>160</b>	147,2	50,82	96,38	219,5	
<b>120</b>	КТП-122 с. Городище (10/0,4 кВ)	<b>122</b>	<b>160</b>	147,2	56,10	91,10	319,7	
<b>121</b>	КТП-123 с. Орлівка (10/0,4 кВ)	<b>123</b>	<b>160</b>	147,2	42,24	104,96	280,7	
<b>122</b>	КТП-124 с. Маренін (10/0,4 кВ)	<b>124</b>	<b>100</b>	92	20,56	71,44	131,4	

<b>123</b>	КТП-125 с. Грушівка (10/0,4 кВ)	<b>125</b>	<b>40</b>	36,8	27,92	8,88	9,8	
<b>124</b>	КТП-126 с. Моквин (10/0,4 кВ)	<b>126</b>	<b>160</b>	147,2	25,08	122,12	238,6	
<b>125</b>	КТП-127 м. Березне (10/0,4 кВ)	<b>127</b>	<b>250</b>	230	27,72	202,28	135	
<b>126</b>	КТП-128 с. Богуші (10/0,4 кВ)	<b>128</b>	<b>100</b>	92	25,18	66,82	61,1	
<b>127</b>	КТП-129 с. Яринівка (10/0,4 кВ)	<b>129</b>	<b>60</b>	55,2	25,84	29,36	126,2	
<b>128</b>	ЗТП-130 с. Маренін (10/0,4 кВ)	<b>130</b>	<b>400</b>	368	27,72	340,28	178	
<b>129</b>	КТП-131 с. Поліське (10/0,4 кВ)	<b>131</b>	<b>100</b>	92	28,48	63,52	15,5	
<b>130</b>	КТП-132 с. Князівка (10/0,4 кВ)	<b>132</b>	<b>100</b>	92	26,50	65,50	23	
<b>131</b>	КТП-133 с. Поліське (10/0,4 кВ)	<b>133</b>	<b>100</b>	92	36,96	55,04	436,7	
<b>132</b>	КТП-134 с. Колодязне (10/0,4 кВ)	<b>134</b>	<b>160</b>	147,2	35,08	112,12	222,4	
<b>133</b>	КТП-135 с. Поляни (10/0,4 кВ)	<b>135</b>	<b>60</b>	55,2	16,60	38,60	126,6	
<b>134</b>	КТП-136 с. Мочулянка (10/0,4 кВ)	<b>136</b>	<b>40</b>	36,8	15,28	21,52	25,3	
<b>135</b>	КТП-137 с. Городище (10/0,4 кВ)	<b>137</b>	<b>160</b>	147,2	22,54	124,66	263,4	
<b>136</b>	КТП-138 с. Поліське (10/0,4 кВ)	<b>138</b>	<b>250</b>	230	51,78	178,22	140	
<b>137</b>	КТП-139 с. Яцковичі (10/0,4 кВ)	<b>139</b>	<b>63</b>	57,96	18,48	39,48	176,6	4
<b>138</b>	КТП-140 с. Голубне (10/0,4 кВ)	<b>140</b>	<b>100</b>	92	33,20	58,80	198,2	
<b>139</b>	КТП-141 м. Березне (10/0,4 кВ)	<b>141</b>	<b>160</b>	147,2	58,94	88,26	172,6	4
<b>140</b>	ЗТП-142 с. Бронне (10/0,4 кВ)	<b>142</b>	<b>160</b>	147,2	25,74	121,46	182	
<b>141</b>	КТП-143 с. Прислuch (10/0,4 кВ)	<b>143</b>	<b>160</b>	147,2	37,16	110,04	194,4	
<b>142</b>	КТП-144 с. Кургани (10/0,4 кВ)	<b>144</b>	<b>25</b>	23	11,32	11,68	4,8	
<b>143</b>	ЗТП-145 с. Тишиця (10/0,4 кВ)	<b>145</b>	<b>250</b>	230	26,60	203,40	272,2	
<b>144</b>	КТП-146 с. Зірне (10/0,4 кВ)	<b>146</b>	<b>100</b>	92	58,74	33,26	173,5	
<b>145</b>	КТП-147 с. Грушівка (10/0,4 кВ)	<b>147</b>	<b>100</b>	92	15,84	76,16	236,3	
<b>146</b>	КТП-148 с. Бронне (10/0,4 кВ)	<b>148</b>	<b>160</b>	147,2	25,74	121,46	145,7	
<b>147</b>	КТП-149 с. Бронне (10/0,4 кВ)	<b>149</b>	<b>63</b>	57,96	21,78	36,18	124,8	
<b>148</b>	КТП-150 с. Малинськ (10/0,4 кВ)	<b>150</b>	<b>160</b>	147,2	68,64	78,56	347	
<b>149</b>	КТП-151 с. Малинськ (10/0,4 кВ)	<b>151</b>	<b>160</b>	147,2	29,04	118,16	210,3	

<b>150</b>	КТП-152 с. Тишиця (10/0,4 кВ)	<b>152</b>	<b>100</b>	92	30,36	61,64	157,4	
<b>151</b>	КТП-153 с.Витковичі (10/0,4 кВ)	<b>153</b>	<b>100</b>	92	13,86	78,14	241,5	
<b>152</b>	КТП-154 с.Витковичі (10/0,4 кВ)	<b>154</b>	<b>40</b>	36,8	27,26	9,54	175,9	
<b>153</b>	ЗТП-155 с. Малинськ (10/0,4 кВ)	<b>155</b>	<b>715</b>	405,72	50,82	354,90	392,6	
<b>154</b>	КТП-156 с.Орлівка (10/0,4 кВ)	<b>156</b>	<b>160</b>	147,2	24,42	122,78	137,5	
<b>155</b>	КТП-157 с.Друхів (10/0,4 кВ)	<b>157</b>	<b>100</b>	92	25,84	66,16	190,5	
<b>156</b>	КТП-158 с.Хмелівка (10/0,4 кВ)	<b>158</b>	<b>100</b>	92	22,54	69,46	105	
<b>157</b>	КТП-159 с.Моквин (10/0,4 кВ)	<b>159</b>	<b>100</b>	92	23,86	68,14	16	
<b>158</b>	КТП-160 с.Зірне (10/0,4 кВ)	<b>160</b>	<b>160</b>	147,2	85,34	61,86	370,9	
<b>159</b>	КТП-161 с. Кам'янка (10/0,4 кВ)	<b>161</b>	<b>160</b>	147,2	10,56	136,64	20	
<b>160</b>	КТП-162 с. Моквин (10/0,4 кВ)	<b>162</b>	<b>100</b>	92	25,28	66,72	76,8	
<b>161</b>	КТП-163 с. Моквин (10/0,4 кВ)	<b>163</b>	<b>40</b>	36,8	33,96	2,84	11,5	
<b>162</b>	КТП-164 с. Зірне (10/0,4 кВ)	<b>164</b>	<b>60</b>	55,2	29,90	25,30	77,5	
<b>163</b>	КТП-165 с. Друхів (10/0,4 кВ)	<b>165</b>	<b>250</b>	230	37,92	192,08	209	
<b>164</b>	КТП-166 с. Друхів (10/0,4 кВ)	<b>166</b>	<b>100</b>	92	25,94	66,06	232,4	
<b>165</b>	КТП-167 с.Друхів (10/0,4 кВ)	<b>167</b>	<b>63</b>	57,96	31,22	26,74	120,1	
<b>166</b>	КТП-168 смт.Соснове (10/0,4 кВ)	<b>168</b>	<b>100</b>	92	35,34	56,66	165,6	15
<b>167</b>	КТП-169 с.Прислuch (10/0,4 кВ)	<b>169</b>	<b>160</b>	147,2	64,68	82,52	280,4	
<b>168</b>	КТП-170 с. Бистричі (10/0,4 кВ)	<b>170</b>	<b>100</b>	92	52,80	39,20	271,8	5,5
<b>169</b>	КТП-171 х. Лукавець (10/0,4 кВ)	<b>171</b>	<b>40</b>	36,8	13,96	22,84	48,5	
<b>170</b>	КТП-172 с. Бистричі (10/0,4 кВ)	<b>172</b>	<b>100</b>	92	27,16	64,84	247,3	
<b>171</b>	КТП-173 с. Яринівка (10/0,4 кВ)	<b>173</b>	<b>160</b>	147,2	26,40	120,80	190	
<b>172</b>	КТП-174 с. Поляни (10/0,4 кВ)	<b>174</b>	<b>250</b>	230	25,18	204,82	114,7	
<b>173</b>	КТП-175 с. Більчаки (10/0,4 кВ)	<b>175</b>	<b>100</b>	92	24,18	67,82	76,3	
<b>174</b>	КТП-176 с.Більчаки (10/0,4 кВ)	<b>176</b>	<b>40</b>	36,8	17,92	18,88	79,3	
<b>175</b>	КТП-177 с. Городище (10/0,4 кВ)	<b>177</b>	<b>160</b>	147,2	47,72	99,48	160,5	
<b>176</b>	КТП-178 с. Городище (10/0,4 кВ)	<b>178</b>	<b>63</b>	57,96	28,38	29,58	179,2	

<b>177</b>	КТП-179 м. Березне (10/0,4 кВ)	<b>179</b>	<b>650</b>	322	115,50	206,50	565	
<b>178</b>	КТП-180 с. Малинськ (10/0,4 кВ)	<b>180</b>	<b>400</b>	368	47,82	320,18	380	
<b>179</b>	КТП-181 с. Зірне (10/0,4 кВ)	<b>181</b>	<b>250</b>	230	30,45	199,55	222,3	
<b>180</b>	КТП-183 с. Балашівка (10/0,4 кВ)	<b>183</b>	<b>63</b>	57,96	25,94	32,02	154,7	
<b>181</b>	КТП-184 с. Балашівка (10/0,4 кВ)	<b>184</b>	<b>100</b>	92	31,12	60,88	42,8	
<b>182</b>	КТП-185 с. Балашівка (10/0,4 кВ)	<b>185</b>	<b>100</b>	92	39,04	52,96	226,2	
<b>183</b>	КТП-186 с. Бистричі (10/0,4 кВ)	<b>186</b>	<b>160</b>	147,2	47,16	100,04	297,7	
<b>184</b>	КТП-187 м. Березне (10/0,4 кВ)	<b>187</b>	<b>100</b>	92	33,20	58,80	285,1	
<b>185</b>	КТП-188 с. В.Селище (10/0,4 кВ)	<b>188</b>	<b>100</b>	92	22,54	69,46	80,4	
<b>186</b>	КТП-189 с. В.Селище (10/0,4 кВ)	<b>189</b>	<b>100</b>	92	26,40	65,60	125,9	
<b>187</b>	КТП-190 с. Богуші (10/0,4 кВ)	<b>190</b>	<b>100</b>	92	31,78	60,22	97,6	
<b>188</b>	КТП-191 с. Маренін (10/0,4 кВ)	<b>191</b>	<b>160</b>	147,2	25,84	121,36	108	
<b>189</b>	КТП-192 с.Маренін (10/0,4 кВ)	<b>192</b>	<b>63</b>	57,96	28,58	29,38	82,9	
<b>190</b>	КТП-193 с. Маренін (10/0,4 кВ)	<b>193</b>	<b>160</b>	147,2	13,86	133,34	117,7	
<b>191</b>	ЗТП-194 м. Березне (10/0,4 кВ)	<b>194</b>	<b>800</b>	515,2	138,60	376,60	808,1	
<b>192</b>	ЗТП-195 смт. Соснове (10/0,4 кВ)	<b>195</b>	<b>160</b>	147,2	92,60	54,60	358,3	
<b>193</b>	КТП-196 с. Витковичі (10/0,4 кВ)	<b>196</b>	<b>100</b>	92	25,18	66,82	131,7	
<b>194</b>	КТП-197 с. Антонівка (10/0,4 кВ)	<b>197</b>	<b>25</b>	23	36,40	-13,40	26,7	
<b>195</b>	КТП-198 с. Антонівка (10/0,4 кВ)	<b>198</b>	<b>100</b>	92	39,46	52,54	171,4	
<b>196</b>	КТП-200 м. Березне (10/0,4 кВ)	<b>200</b>	<b>250</b>	230	29,24	200,76	0	
<b>197</b>	КТП-201 смт. Соснове (10/0,4 кВ)	<b>201</b>	<b>320</b>	206,08	37,16	168,92	103,3	
<b>198</b>	КТП-202 с. Тишиця (10/0,4 кВ)	<b>202</b>	<b>250</b>	230	56,96	173,04	234,8	
<b>199</b>	КТП-203 с. Зірне (10/0,4 кВ)	<b>203</b>	<b>100</b>	92	50,96	41,04	97,9	
<b>200</b>	КТП-204 м. Березне (10/0,4 кВ)	<b>204</b>	<b>250</b>	230	35,84	194,16	466,3	
<b>201</b>	ЗТП-205 с. Кам'янка (10/0,4 кВ)	<b>205</b>	<b>250</b>	230	26,60	203,40	261,1	
<b>202</b>	ЗТП-206 с. В.Селище (10/0,4 кВ)	<b>206</b>	<b>160</b>	147,2	27,16	120,04	18,5	
<b>203</b>	КТП-207 с. Бронне (10/0,4 кВ)	<b>207</b>	<b>40</b>	36,8	24,52	12,28	36	



<b>204</b>	ЗТП-208 с. Поліське (10/0,4 кВ)	<b>208</b>	<b>250</b>	230	41,12	188,88	282,3	
<b>205</b>	КТП-209 с. Н.Моквин (10/0,4 кВ)	<b>209</b>	<b>100</b>	92	33,10	58,90	187,7	
<b>206</b>	ЗТП-210 м. Березне (10/0,4 кВ)	<b>210</b>	<b>160</b>	147,2	44,42	102,78	197	
<b>207</b>	КТП-211 с. Хмелівка (10/0,4 кВ)	<b>211</b>	<b>63</b>	57,96	21,68	36,28	51,8	
<b>208</b>	КТП-212 смт.Соснове (10/0,4 кВ)	<b>212</b>	<b>160</b>	147,2	32,44	114,76	464,6	
<b>209</b>	КТП-213 х. Березіна (10/0,4 кВ)	<b>213</b>	<b>63</b>	57,96	18,58	39,38	35,3	
<b>210</b>	ЗТП-214 с. Колодязне (10/0,4 кВ)	<b>214</b>	<b>160</b>	147,2	15,84	131,36	130	
<b>211</b>	КТП-215 м. Березне (10/0,4 кВ)	<b>215</b>	<b>250</b>	230	25,08	204,92	613,5	
<b>212</b>	КТП-216 с. В.Селище (10/0,4 кВ)	<b>216</b>	<b>100</b>	92	55,44	36,56	304,9	
<b>213</b>	КТП-217 с. В.Селище (10/0,4 кВ)	<b>217</b>	<b>100</b>	92	15,84	76,16	110,3	
<b>214</b>	КТП-218 смт. Соснове (10/0,4 кВ)	<b>218</b>	<b>250</b>	230	19,80	210,20	55,2	
<b>215</b>	КТП-219 с. Князівка (10/0,4 кВ)	<b>219</b>	<b>100</b>	92	13,86	78,14	122,5	
<b>216</b>	КТП-220 с. Маренін (10/0,4 кВ)	<b>220</b>	<b>40</b>	36,8	5,94	30,86	90	
<b>217</b>	ЗТП-221 м. Березне (10/0,4 кВ)	<b>221</b>	<b>500</b>	322	27,72	294,28	299,2	
<b>218</b>	КТП-222 с. Орлівка (10/0,4 кВ)	<b>222</b>	<b>100</b>	92	31,68	60,32	210,6	
<b>219</b>	КТП-223 с. Поляни (10/0,4 кВ)	<b>223</b>	<b>400</b>	368	15,18	352,82	313	
<b>220</b>	КТП-224 с. Зірне (10/0,4 кВ)	<b>224</b>	<b>160</b>	147,2	36,96	110,24	226	
<b>221</b>	КТП-225 с. Зірне (10/0,4 кВ)	<b>225</b>	<b>160</b>	147,2	29,04	118,16	237,6	
<b>222</b>	ЗТП-226 с. Адамівка (10/0,4 кВ)	<b>226</b>	<b>410</b>	206,08	11,88	194,20	500	
<b>223</b>	ЗТП-227 с. Городище (10/0,4 кВ)	<b>227</b>	<b>410</b>	206,08	92,40	113,68	366,1	
<b>224</b>	ЗТП-228 с. Кам'янка (10/0,4 кВ)	<b>228</b>	<b>250</b>	230	19,80	210,20	86,1	
<b>225</b>	КТП-229 с. Кургани (10/0,4 кВ)	<b>229</b>	<b>60</b>	55,2	8,58	46,62	19	
<b>226</b>	КТП-230 х. Майдан (10/0,4 кВ)	<b>230</b>	<b>25</b>	23	7,26	15,74	38,3	
<b>227</b>	КТП-231 с. Михалин (10/0,4 кВ)	<b>231</b>	<b>100</b>	92	46,86	45,14	261	
<b>228</b>	КТП-232 с. Михалин (10/0,4 кВ)	<b>232</b>	<b>40</b>	36,8	11,22	25,58	93,1	
<b>229</b>	КТП-233 с. Хотинь (10/0,4 кВ)	<b>233</b>	<b>100</b>	92	9,24	82,76	147,3	
<b>230</b>	КТП-234 х. Ведмежа (10/0,4 кВ)	<b>234</b>	<b>40</b>	36,8	15,30	21,50	19,4	

<b>231</b>	КТП-236 с. Моквин (10/0,4 кВ)	<b>236</b>	<b>160</b>	147,2	36,30	110,90	389,2	
<b>232</b>	КТП-237 с. Вільхівка (10/0,4 кВ)	<b>237</b>	<b>100</b>	92	13,86	78,14	105,6	
<b>233</b>	КТП-238 с. Богуші (10/0,4 кВ)	<b>238</b>	<b>160</b>	147,2	38,94	108,26	211,6	
<b>234</b>	ЗТП-239 м. Березне (10/0,4 кВ)	<b>239</b>	<b>500</b>	322	39,60	282,40	582,3	
<b>235</b>	ЗТП-240 смт. Соснове (10/0,4 кВ)	<b>240</b>	<b>250</b>	230	48,18	181,82	423,7	
<b>236</b>	КТП-241 с. Кургани (10/0,4 кВ)	<b>241</b>	<b>25</b>	23	3,30	19,70	5	
<b>237</b>	КТП-242 с. Кургани (10/0,4 кВ)	<b>242</b>	<b>25</b>	23	0,00	23,00	32	
<b>238</b>	КТП-243 с. Іванівка (10/0,4 кВ)	<b>243</b>	<b>100</b>	92	17,82	74,18	94,7	
<b>239</b>	КТП-244 х. Морозівка (10/0,4 кВ)	<b>244</b>	<b>40</b>	36,8	15,96	20,84	51,6	
<b>240</b>	ЗТП-245 м. Березне (10/0,4 кВ)	<b>245</b>	<b>650</b>	322	104,28	217,72	979,5	
<b>241</b>	ЗТП-246 м. Березне (10/0,4 кВ)	<b>246</b>	<b>320</b>	206,08	27,06	179,02	314,7	
<b>242</b>	КТП-247 с. Городище (10/0,4 кВ)	<b>247</b>	<b>160</b>	147,2	29,70	117,50	231,9	
<b>243</b>	КТП-248 х. Боролівка (10/0,4 кВ)	<b>248</b>	<b>63</b>	57,96	19,90	38,06	16,1	
<b>244</b>	КТП-249 с. Городище (10/0,4 кВ)	<b>249</b>	<b>100</b>	92	64,68	27,32	278,7	
<b>245</b>	КТП-250 с. Городище (10/0,4 кВ)	<b>250</b>	<b>160</b>	147,2	20,46	126,74	81,2	
<b>246</b>	КТП-251 с. Адамівка (10/0,4 кВ)	<b>251</b>	<b>40</b>	36,8	28,38	8,42	79,4	
<b>247</b>	КТП-254 с. Князівка (10/0,4 кВ)	<b>254</b>	<b>63</b>	57,96	21,88	36,08	82,6	
<b>248</b>	КТП-255 с. Князівка (10/0,4 кВ)	<b>255</b>	<b>63</b>	57,96	20,56	37,40	147,2	
<b>249</b>	КТП-256 м. Березне (10/0,4 кВ)	<b>256</b>	<b>250</b>	230	37,62	192,38	340,8	4
<b>250</b>	КТП-257 с. Лінчин (10/0,4 кВ)	<b>257</b>	<b>60</b>	55,2	25,18	30,02	65,4	
<b>251</b>	КТП-258 с. Лінчин (10/0,4 кВ)	<b>258</b>	<b>160</b>	147,2	20,46	126,74	207,6	
<b>252</b>	КТП-259 с. Хотинь (10/0,4 кВ)	<b>259</b>	<b>160</b>	147,2	20,46	126,74	172,4	
<b>253</b>	КТП-260 с. Моквин (10/0,4 кВ)	<b>260</b>	<b>100</b>	92	27,72	64,28	195,9	
<b>254</b>	КТП-261 с. Лінчин (10/0,4 кВ)	<b>261</b>	<b>63</b>	57,96	17,54	40,42	72,2	
<b>255</b>	КТП-262 с. Колодязне (10/0,4 кВ)	<b>262</b>	<b>160</b>	147,2	27,59	119,61	257,9	
<b>256</b>	КТП-263 с. Кургани (10/0,4 кВ)	<b>263</b>	<b>100</b>	92	17,82	74,18	150,5	
<b>257</b>	КТП-264 х. Корчик (10/0,4 кВ)	<b>264</b>	<b>40</b>	36,8	8,96	27,84	19,9	

<b>258</b>	КТП-265 х. Корчик (10/0,4 кВ)	<b>265</b>	<b>63</b>	57,96	5,28	52,68	27,6	
<b>259</b>	КТП-266 с. В.Поле (10/0,4 кВ)	<b>266</b>	<b>100</b>	92	20,46	71,54	154,1	
<b>260</b>	ЗТП-268 м. Березне (10/0,4 кВ)	<b>268</b>	<b>500</b>	322	58,38	263,62	254,6	
<b>261</b>	ЗТП-269 м. Березне (10/0,4 кВ)	<b>269</b>	<b>163</b>	81,144	41,88	39,26	64	
<b>262</b>	КТП-270 с. Поліське (10/0,4 кВ)	<b>270</b>	<b>30</b>	27,6	12,26	15,34	17,2	
<b>263</b>	КТП-271 с. Поліське (10/0,4 кВ)	<b>271</b>	<b>40</b>	36,8	13,30	23,50	15,6	
<b>264</b>	ЗТП-272 с. Яринівка (10/0,4 кВ)	<b>272</b>	<b>250</b>	230	24,42	205,58	314,9	
<b>265</b>	КТП-273 м. Березне (10/0,4 кВ)	<b>273</b>	<b>250</b>	230	25,08	204,92	451,9	
<b>266</b>	КТП-274 х. Долина (10/0,4 кВ)	<b>274</b>	<b>25</b>	23	12,30	10,70	3,9	
<b>267</b>	КТП-275 с. Колодязне (10/0,4 кВ)	<b>275</b>	<b>100</b>	92	16,50	75,50	131,2	
<b>268</b>	КТП-276 с. Губків (10/0,4 кВ)	<b>276</b>	<b>100</b>	92	15,84	76,16	145,1	
<b>269</b>	КТП-278 с. Поліське (10/0,4 кВ)	<b>278</b>	<b>100</b>	92	13,86	78,14	74	
<b>270</b>	КТП-279 с. Губків (10/0,4 кВ)	<b>279</b>	<b>160</b>	147,2	17,16	130,04	149,8	
<b>271</b>	КТП-280 х. Зайці (10/0,4 кВ)	<b>280</b>	<b>50</b>	46	4,62	41,38	44	
<b>272</b>	КТП-281 х. Ведмежа (10/0,4 кВ)	<b>281</b>	<b>40</b>	36,8	8,66	28,14	24,9	
<b>273</b>	КТП-282 с. Поліське (10/0,4 кВ)	<b>282</b>	<b>50</b>	46	25,94	20,06	13	
<b>274</b>	КТП-283 с. Мочулянка (10/0,4 кВ)	<b>283</b>	<b>63</b>	57,96	17,92	40,04	58,8	
<b>275</b>	КТП-284 с. Вільхівка (10/0,4 кВ)	<b>284</b>	<b>63</b>	57,96	19,26	38,70	105,1	
<b>276</b>	КТП-285 с. Косанивка (10/0,4 кВ)	<b>285</b>	<b>63</b>	57,96	8,59	49,37	145	
<b>277</b>	КТП-286 с. Витковіяї (10/0,4 кВ)	<b>286</b>	<b>250</b>	230	27,72	202,28	154,9	
<b>278</b>	КТП-287 с. Друхів (10/0,4 кВ)	<b>287</b>	<b>100</b>	92	19,80	72,20	131,4	
<b>279</b>	КТП-288 с. В.Поле (10/0,4 кВ)	<b>288</b>	<b>100</b>	92	13,86	78,14	142,8	
<b>280</b>	КТП-289 с. Замостище (10/0,4 кВ)	<b>289</b>	<b>63</b>	57,96	11,88	46,08	19,3	
<b>281</b>	КТП-290 с. Малушка (10/0,4 кВ)	<b>290</b>	<b>250</b>	230	38,48	191,52	143,9	
<b>282</b>	КТП-291 с. Малушка (10/0,4 кВ)	<b>291</b>	<b>160</b>	147,2	39,14	108,06	187,6	
<b>283</b>	КТП-292 с. Малушка (10/0,4 кВ)	<b>292</b>	<b>100</b>	92	37,06	54,94	124,4	
<b>284</b>	КТП-293 с. Малушка (10/0,4 кВ)	<b>293</b>	<b>63</b>	57,96	22,56	35,40	74,6	

<b>285</b>	КТП-295 с. Яцковичі (10/0,4 кВ)	<b>295</b>	<b>100</b>	92	19,92	72,08	95	
<b>286</b>	КТП-296 с. Яцковичі (10/0,4 кВ)	<b>296</b>	<b>160</b>	147,2	22,44	124,76	238,5	
<b>287</b>	КТП-297 с.Яцковичі (10/0,4 кВ)	<b>297</b>	<b>160</b>	147,2	28,56	118,64	183,1	
<b>288</b>	КТП-298 с. Яблунне (10/0,4 кВ)	<b>298</b>	<b>100</b>	92	26,50	65,50	70,1	
<b>289</b>	КТП-299 с. Яблунне (10/0,4 кВ)	<b>299</b>	<b>100</b>	92	29,90	62,10	43,9	
<b>290</b>	КТП-300 с. Яблунне (10/0,4 кВ)	<b>300</b>	<b>160</b>	147,2	26,50	120,70	133,2	
<b>291</b>	КТП-301 с. Яблунне (10/0,4 кВ)	<b>301</b>	<b>63</b>	57,96	22,12	35,84	33,5	
<b>292</b>	КТП-303 с.Білка (10/0,4 кВ)	<b>303</b>	<b>25</b>	23	8,62	14,38	62,2	
<b>293</b>	КТП-304 с. Грушівка (10/0,4 кВ)	<b>304</b>	<b>100</b>	92	18,48	73,52	41,3	
<b>294</b>	КТП-305 с. Витковичі (10/0,4 кВ)	<b>305</b>	<b>100</b>	92	29,80	62,20	112,4	
<b>295</b>	КТП-306 с. М.Купля (10/0,4 кВ)	<b>306</b>	<b>25</b>	23	9,90	13,10	16,9	
<b>296</b>	КТП-307 х. Березіна (10/0,4 кВ)	<b>307</b>	<b>63</b>	57,96	7,92	50,04	12,1	
<b>297</b>	КТП-308 с. Грушівка (10/0,4 кВ)	<b>308</b>	<b>160</b>	147,2	17,16	130,04	118,9	
<b>298</b>	КТП-309 с. Бистричі (10/0,4 кВ)	<b>309</b>	<b>100</b>	92	25,18	66,82	109,2	5,5
<b>299</b>	ЗТП-310 м. Березне (10/0,4 кВ)	<b>310</b>	<b>160</b>	147,2	49,70	97,50	260,4	
<b>300</b>	КТП-311 с. Грушівка (10/0,4 кВ)	<b>311</b>	<b>400</b>	368	47,82	320,18	354,2	
<b>301</b>	КТП-312 с. В.Совпа (10/0,4 кВ)	<b>312</b>	<b>63</b>	57,96	23,86	34,10	120,6	
<b>302</b>	КТП-313 с. В.Совпа (10/0,4 кВ)	<b>313</b>	<b>100</b>	92	25,84	66,16	101,4	
<b>303</b>	КТП-314 с. Моквин (10/0,4 кВ)	<b>314</b>	<b>100</b>	92	33,50	58,50	164,5	
<b>304</b>	КТП-315 с. Глибочок (10/0,4 кВ)	<b>315</b>	<b>60</b>	55,2	14,56	40,64	44	
<b>305</b>	КТП-316 с. Глибочок (10/0,4 кВ)	<b>316</b>	<b>63</b>	57,96	21,58	36,38	37,1	
<b>306</b>	КТП-317 с. Яринівка (10/0,4 кВ)	<b>317</b>	<b>100</b>	92	31,12	60,88	137,4	
<b>307</b>	КТП-318 с. Хотинь (10/0,4 кВ)	<b>318</b>	<b>100</b>	92	32,38	59,62	63,6	
<b>308</b>	КТП-319 м. Березне (10/0,4 кВ)	<b>319</b>	<b>500</b>	322	59,70	262,30	191,1	
<b>309</b>	КТП-320 с. Князівка (10/0,4 кВ)	<b>320</b>	<b>160</b>	147,2	25,34	121,86	56,8	
<b>310</b>	КТП-321 смт. Соснове (10/0,4 кВ)	<b>321</b>	<b>250</b>	230	64,22	165,78	366,2	
<b>311</b>	КТП-322 с. Поляни (10/0,4 кВ)	<b>322</b>	<b>160</b>	147,2	34,32	112,88	206,7	

<b>312</b>	КТП-323 с. Поляни (10/0,4 кВ)	<b>323</b>	<b>100</b>	92	20,46	71,54	115	
<b>313</b>	КТП-324 с. Поляни (10/0,4 кВ)	<b>324</b>	<b>100</b>	92	27,06	64,94	175,4	
<b>314</b>	КТП-325 с. Поляни (10/0,4 кВ)	<b>325</b>	<b>40</b>	36,8	14,52	22,28	76,4	
<b>315</b>	КТП-326 смт. Соснове (10/0,4 кВ)	<b>326</b>	<b>100</b>	92	20,46	71,54	88,5	
<b>316</b>	КТП-327 с. Князівка (10/0,4 кВ)	<b>327</b>	<b>50</b>	46	5,94	40,06	50	