

Інформація щодо трансформаторних підстанцій ПАТ Рівнеобленерго станом на 01.02.16

№ з/п	Диспетчерська назва підстанції, тип, рівні напруги обмоток трансформаторів	Код підстанції	Номінальна потужність підстанції, Sном КВА	Максимально допустима потужність підстанції, Рмакс.,кВт	Електричне навантаження в режимний день, Рреж.день, кВт	Резерв дозволеної потужності споживачів, Ррез.дозв.пот., кВт	Приєднана потужність, кВт		Резерв приєднаної потужності з урахуванням укладених договорів про приєднання Рроз., кВт	Вартість резерву приєднаної потужності, грн./кВт
							приєднана (дозволена) потужність існуючих споживачів, Рпр., кВт	потужність що приєднується за договором и про приєднання, Рдог., кВт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Березне 110/35/10	210-PS0016	26000	12880	11000	1880	51 670	2605	-20 381	250
2	Сосновка 110/10	210-PS0018	5600	5152	2300	2852	12 243	92	-69	250
3	Межиричі 110/35/10	210-PS0019	41000	20608	9700	10908	54 291	585	-5 809	250
4	Степань 110/10	210-PS0025	6300	5796	2400	3396	18 808	11	-5 019	250
5	Катеринівка 110/35/10	210-PS0026	20000	12880	3300	9580	9 601	1020	20 046	250
6	Морочно 110/10	210-PS0031	2500	2300	900	1400	7 269	40	-2 309	250
7	Яринівка 110/10	210-PS0048	6300	5796	1000	4796	8 080	552	5 168	250
8	Хіночі 110/10	210-PS0049	6300	5796	2500	3296	10 632	71	3 097	250
9	Південна 110/10	210-PS0062	41000	20608	20000	608	147 780	3777	-97 325	250
10	Східна 110/10	210-PS0063	80000	51520	23000	28520	208 228	2760	-75 409	250
11	Західна 110/10	210-PS0064	32000	20608	9500	11108	80 290	991	-27 049	250

12	Кутин 110/10	210-PS0068	6300	5796	700	5096	5 565	45	6 990	250
13	Сварицевичі 110/10	210-PS0069	6300	5796	1600	4196	11 493	0	1 107	250
14	Зарічне 110/35/10	210-PS0070	16300	8144	6300	1844	38 401	960	-19 971	250
15	Костопіль 110/35/10	210-PS0072	65000	32200	17400	14800	113 150	17171	-53 654	250
16	Острог 110/35/10	210-PS0073	32000	20608	14000	6608	105 515	477	-56 925	250
17	Клесів 110/35/10	210-PS0074	31000	19320	8000	11320	40 018	475	1 507	250
18	Рокитно 110/35/10	210-PS0076	26000	12880	8800	4080	54 505	1570	-25 408	250
19	Томашгород 110/10	210-PS0077	10000	9200	1100	8100	15 735	0	6 170	250
20	Сарни 110/35/10	210-PS0079	50000	32200	20800	11400	84 562	2225	-10 120	250
21	Здолбунів ЦШК 110/35/6	210-PS0080	32000	20608	9000	11608	105 200	1532	-57 665	250
22	Олександрія 110/10	210-PS0084	12600	8114,4	3000	5114,4	14 763	210	4 347	250
23	Яполоть 110/35/10	210-PS0086	12600	8114,4	1800	6314,4	14 271	185	3 184	250
24	Іскра 110/10	210-PS0087	6300	5796	1500	4296	7 895	351	5 554	250
25	Країв 110/10	210-PS0088	6300	5796	1000	4796	5 787	1050	5 763	250
26	Радіозавод 110/10	210-PS0089	32000	20608	4000	16608	38 531	2045	8 491	250
27	Млинів 110/35/10	210-PS0091	16000	14720	10500	4220	68 529	550	-34 031	250
28	Малинськ 110/10	210-PS0105	6300	5796	2400	3396	9 354	143	3 103	250
29	Стрільськ 110/10	210-PS0107	6300	5796	900	4896	3 019	13	9 568	250
30	Сновидовичі 110/10	210-PS0110	6300	5796	800	4996	4 608	69	7 923	250
31	Зоря 110/10	210-PS0112	32000	20608	1000	19608	40 046	70	14 116	250
32	Дубровиця БПФ 110/35/10	210-PS0117	50000	32200	13600	18600	61 081	880	22 776	250
33	Корець 110/35/10	210-PS0118	20000	12880	5000	7880	32 671	174	1 050	250
34	Володимирець 110/35/10	210-PS0122	20000	12880	10700	2180	39 607	771	-6 484	250
35	Любомирка 110/10	210-PS0124	26000	12880	2000	10880		380	27 620	250